

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Управа за превентивну заштиту
09/4 број 217-685/19
Дана 17.04.2019. године
ROP-MSGI-36257-LOC-3-HPAP-3/2019
Ул. Омладинских бригада бр. 31
Београд

Министарство унутрашњих послова Републике Србије, Сектор за ванредне ситуације, Управа за превентивну заштиту, на основу чл. 54 Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14 и 83/18), чл. 6 Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима („Сл. гласник РС“, бр. 54/15), чл. 16 став 2 Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“, бр. 35/15, 114/15 и 117/17) и Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 113/15, 96/16 и 120/17), решавајући по захтеву Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре бр. 350-02-00132/2019-14 од 01.04.2019. године, достављеном у име „НИС“ а.д. из Новог Сада, ул. Народног фронта бр. 12, преко пуномоћника „Proces Projekt Inženjering“ д.о.о. из Београда, ул. Проте Матеје бр. 70а улаз VI/16, у поступку издавања локацијских услова у оквиру обједињене процедуре електронским путем ROP-MSGI-36257-LOC-3-HPAP-3/2019 издаје:

УСЛОВЕ У ПОГЛЕДУ МЕРА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА И ЕКСПЛОЗИЈА

за реконструкцију диспечерског центра и изградњу објеката из целине А – „Претакалиште камионских цистерни“ у оквиру терминала за претовар и складиштење нафтних деривата у Смедереву, и то:

- претакалишта за ауто-цистерне за течне нафтне деривате са пет места прикључења ауто-цистерни,
- претакалишта за ауто-цистерне за биокомпоненте и етанол са једним местом прикључења ауто-цистерне,
- надземног резервоара у челичној танквани “чаша у чаши” са чврстим кровом и унутрашњом пливајућом конструкцијом за складиштење течних нафтних деривата (бензин или дизел) ознаке „Р-8“ запремине 5.000 m³,
- два надземна резервоара за складиштење етанола ознаке „Р-11“ и „Р-12“ запремине 2x100m³,
- два подземна резервоара за складиштење запаљивих течности (адитиви) 2x10 m³ ознаке „Р-211-1“ и „Р-211-2“,
- два ИВС контејнера за складиштење запаљивих течности категорије 3 (адитиви) запремине 2x1 m³ на бетонском платоу,
- пумпне станице за адитиве, биокомпоненте и етанол ознаке „ПС-211“,
- гасне котларнице, објекта лаког сервиса и два прикључна гасовода са мернорегулационим станицама од темена Т1 (7496284,446; 4948291,982) до темена Т2 (7496228,522; 4948335,859) и од темена Т3 (7496055,195; 4947971,867) до темена Т4 (7495987,361; 4948027,289),
- два надземна резервоара за складиштење биокомпоненти за дизел ознаке „Р-13“ и „Р-14“ запремине 2x500 m³,
- јединице за рекуперацију гасова – ВРУ,

- резервоара за ПП воду ознаке „РВ-16“ запремине 1.200 m³,
- подземног резервоара за слоп ознаке „СЛ-210-1“ запремине 10 m³,
- резервоара за зауљену воду ознаке „РУ-1“ запремине 500 m³,
- сепаратор зауљене канализације,
- пумпне станице за зауљену воду ознаке „ПС-036“,
- мешачке кућице ознаке „МК-КП/Р11/Р12“ и ознаке „МК-Р8“,
- два контејнера за фреквентне регулаторе,
- система за маркирање који у свом саставу има резервоар за маркере ознаке „Р-211-3“ запремине 650 l,

на к.п. бр. 1/1, 2/2, 229, 230/2, 232/3, 232/15, 509, 517/1, 518, 520/1, 520/4, 521, 522, 523/1, 13311/5 и 13311/8 КО Смедерево-град, Смедерево, према достављеном према достављеном Идејном решењу израђеном од стране „Proces Projekt Inženjering“ д.о.о. из Београда, ул. Проте Матеје бр. 70а улаз VI/16.

У вези издавања ових услова, обавештавамо вас да је у погледу мера заштите од пожара, у фази пројектовања, изградње и реконструкције предметних објеката са свим припадајућим инсталацијама, опремом и уређајима потребно **применити мере заштите од пожара и експлозија утврђене законима, техничким прописима, стандардима и другим актима** којима је уређена област заштите од пожара, а посебно наглашавамо следеће услове:

1. Објекти, опрема, уређаји и инсталације морају испуњавати сигурне удаљености у односу на постојеће и планиране објекте приказане на овереном ситуационом плану Р=1:250 из идејног решења, који је саставни део услова за безбедно постављање под 09/4 број 217-684/19 од 17.04.2019. године;
2. Приликом пројектовања резервоара, уређаја и инсталација за биокомпоненте потребно је применити посебне техничке прописе односно стандарде којима је ближе уређена област ове врсте објеката и постројења.

Издати услови у погледу мера заштите од пожара су саставни део локацијских услова, на основу којих се издаје решење о грађевинској дозволи, које је потребно доставити овом органу у складу са чл. 138 Закона о планирању и изградњи.

Сходно чл. 123 Закона о планирању и изградњи, а у складу са одредбама Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем и чл. 34 Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/09, 20/15 и 87/18) потребно је, пре отпочињања поступка за утврђивање подобности објеката за употребу, доставити на сагласност пројекте за извођење објеката, чији је саставни део и Главни пројекат заштите од пожара.

Такса у износу од 16.750,00 динара наплаћена је сходно тарифном бр. 46а Закона о републичким административним таксама („Сл. гласник РС“, бр. 43/03, 51/03, 61/05, 101/05, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 50/16, 61/17, И 113/17, 3/18, 50/18 и 95/18).

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
пуковник полиције

Др Иван Зарев
