

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
Сектор за ванредне ситуације
Управа за превентивну заштиту
09/4 број 217-309/19
Дана 25.02.2019. године
ROP-MSGI-36258-LOCH-4-HPAP-17/2019
Ул. Омладинских бригада бр. 31
Београд

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

ПРЕДМЕТ: Обавештење

Веза: Ваш захтев²бр. 350-02-00038/2019-14 од 13.02.2019. године

Управа за превентивну заштиту извршила је преглед захтева и идејног решења достављеног овом органу у име „Нафтне индустрије Србије“ а.д. из Новог Сада, ул. Народног Фронта број 12, а преко пуномоћника „Процес Пројект Инжењеринг“ д.о.о. из Београда, ул. Проте Матеје бр.70А, у поступку издавања локацијских услова на основу усаглашеног захтева у оквиру обједињене процедуре електронским путем, у складу са чл. 16 став 1 Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“, бр. 35/15, 114/15 и 117/17), за издавање услова за безбедно постављање у погледу мера заштите од пожара и експлозија за изградњу и реконструкцију резервоарског простора, пумпне станице и цевоводне инсталације у оквиру терминала за претовар и складиштење нафтних деривата у Смедереву, на к.п. бр. 1/1, 2/2, 229, 230/2, 230/3, 232/3, 232/14, 232/15, 517/1, 518, 520/1, 520/4, 521, 522, 523/1, 523/2, 524, 525/2, 530/1, 530/2, 531, 544/1, 13311/2, 13311/3, 13311/5, 13319/3 све КО Смедерево-град, Смедерево, и утврдила да:

1. За објекте који су предмет изградње није прописана обавеза прибављања услова за безбедно постављање у погледу мера заштите од пожара и експлозија сходно чл. 6 Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима („Сл. гласник РС“, 54/15),
2. За објекте који су предмет реконструкције постоји Решење под 15 број 217-476/01 од 09.08.2001. године којим је одобрена локација за реконструкцију предметних резервоара у складу са одредбама Правилника о изградњи постројења за запаљиве течности и о ускладиштењу и претакању запаљивих течности („Сл. лист СФРЈ“, бр. 20/71 и 23/71). Имајући у виду да је у међувремену наведени пропис престао да важи доношењем Правилника о техничким нормативима за безбедност од пожара и експлозија постројења и објеката за запаљиве и гориве течности и о ускладиштавању и претакању запаљивих и горивих течности („Сл. гласник РС“, бр. 114/17) и да су сада предвиђени радови реконструкције, овај орган је оценио да није потребно прибављати услове у погледу мера заштите од пожара и експлозија за безбедно постављање у складу са чл. 16 став 1 Уредбе о локацијским условима, јер нису промењени услови односно локација за изградњу и безбедно постављање наведених објеката у погледу безбедносних растојања, већ се може сматрати да су решењем под 15 број 217-476/01 од 09.08.2001. године наведени услови прибављени.

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ

пуковник полиције



Др Иван Зарев