

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Управа за превентивну заштиту
09/4 број 217-684/19
Дана 17.04.2019. године
ROP-MSGI-36257-LOC-3-HPAP-2/2019
Ул. Омладинских бригада бр. 31
Београд

Министарство унутрашњих послова Републике Србије, Сектор за ванредне ситуације, Управа за превентивну заштиту, на основу чл. 54 Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14 и 83/18), чл. 6 Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима („Сл. гласник РС“, бр. 54/15), чл. 16 став 1 Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“, бр. 35/15, 114/15 и 117/17) и Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 113/15, 96/16 и 120/17), решавајући по захтеву Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре бр. 350-02-00132/2019-14 од 01.04.2019. године, достављеном у име „НИС“ а.д. из Новог Сада, ул. Народног фронта бр. 12, преко пуномоћника „Proces Projekt Inženjering“ д.о.о. из Београда, ул. Проте Матеје бр. 70а улаз VI/16, у поступку издавања локацијских услова у оквиру обједињене процедуре електронским путем ROP-MSGI-36257-LOC-3-HPAP-2/2019 издаје:

УСЛОВЕ ЗА БЕЗБЕДНО ПОСТАВЉАЊЕ У ПОГЛЕДУ МЕРА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА И ЕКСПЛОЗИЈА СА ОВЕРЕНИМ СИТУАЦИОНИМ ПЛАНОМ

којима **ОДОБРАВА** безбедно постављање групе објеката из целине А – „Претакалиште камионских цистерни“ у оквиру терминала за претовар и складиштење нафтних деривата у Смедереву, и то:

- претакалишта за ауто-цистерне за течне нафтне деривате са пет места прикључења ауто-цистерни,
- претакалишта за ауто-цистерне за биокомпоненте и етанол са једним местом прикључења ауто-цистерне,
- надземног резервоара у челичној танквани „чаша у чаши“ са чврстим кровом и унутрашњом пливајућом конструкцијом за складиштење течних нафтних деривата (бензин или дизел) ознаке „Р-8“ запремине 5.000 m³,
- два надземна резервоара за складиштење етанола ознаке „Р-11“ и „Р-12“ запремине 2x100m³,
- два подземна резервоара за складиштење запаљивих течности (адитиви) 2x10 m³ ознаке „Р-211-1“ и „Р-211-2“,
- две ИВС контејнера за складиштење запаљивих течности категорије 3 (адитиви) запремине 2x1 m³ на бетонском платоу,
- пумпне станице за адитиве, биокомпоненте и етанол ознаке „ПС-211“,
- два прикључна гасовода са мернорегулационим станицама од темена Т1 (7496284,446; 4948291,982) до темена Т2 (7496228,522; 4948335,859) и од темена Т3 (7496055,195; 4947971,867) до темена Т4 (7495987,361; 4948027,289),

на к.п. бр. 1/1, 2/2, 229, 230/2, 232/3, 232/15, 509, 517/1, 518, 520/1, 520/4, 521, 522, 523/1, 13311/5 и 13311/8 КО Смедерево-град, Смедерево, према достављеном идејном решењу и ситуационом плану Р=1:250, јер **СУ ИСПУЊЕНИ** услови предвиђени одредбама чл. 6 Закона о запаљивим и

горивим течностима и запаљивим гасовима („Сл. гласник РС“, бр. 54/15), као и одредбама Правилника о техничким нормативима за безбедност од пожара и експлозија постројења и објеката за запаљиве и гориве течности и о ускладиштавању и претакању запаљивих и горивих течности („Сл. гласник РС“, бр. 114/17), Правилника о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16 bar („Сл. гласник РС“, бр. 86/15), Правилника о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона 1 kV до 400 kV („Сл. лист СФРЈ“, бр. 65/88 и „Сл. лист СРЈ“, бр. 18/92) и Правилника о техничким нормативима за изградњу нисконапонских надземних водова („Сл. лист СФРЈ“, бр. 6/92) и **посебно наглашавамо:**

1. Објекти, опрема, уређаји и инсталације који су предмет ових услова морају испуњавати безбедносна растојања у односу на постојеће и планиране објекте приказане на овереном ситуационом плану $P=1:250$ из идејног решења, који је саставни део ових услова.

Министарство унутрашњих послова Републике Србије је, преко овлашћених радника Сектора за ванредне ситуације, Управе за превентивну заштиту, извршило преглед достављеног идејног решења израђеног од стране „Proces Projekt Inženjering“ д.о.о. из Београда, ул. Проте Матеје бр. 70а улаз VI/16, и предложеног места за постављање објеката.

Издати услови за безбедно постављање са овереним ситуационим планом су саставни део локацијских услова, на основу којих се издаје решење о грађевинској дозволи, које је потребно доставити овој Управи у складу са чл. 138 Закона о планирању и изградњи.

Сходно чл. 123 Закона о планирању и изградњи, а у складу са одредбама Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем и чл. 34 Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/09, 20/15 и 87/18) потребно је, пре отпочињања поступка за утврђивање подобности објеката за употребу, органу надлежном за послове заштите од пожара доставити на сагласност пројекте за извођење објеката, чији је саставни део и Главни пројекат заштите од пожара.

Такса у износу 32.330,00 динара наплаћена је сходно тарифном бр. 46а Закона о републичким административним таксама („Сл. гласник РС“, бр. 43/03, 51/03, 61/05, 101/05, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 50/16, 61/17, 113/17, 3/18, 50/18 и 95/18).

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ

пуковник полиције

Др Иван Зарев

