

БРОЈ: 05-453/1
ДАТУМ: 27.02.2019.

**Нафтна индустрија Србије а.д.
Нови Сад
Народног Фронта број 12**

ПРЕДМЕТ: Технички услови за пројектовање и прикључење

На основу захтева број ROP-MSGI-36257-LOCH-2/2018 од 05.02.2019. год, а за потребе издавања локацијских услова за изградњу и реконструкцију терминала за претовар и складиштење нафтних деривата, ПРЕТАКАЛИШТЕ КАМИОНСКИХ ЦИСТЕРНИ, у Смедереву на к.п. бр. 1/1, 2/2, 229, 230/2, 232/3, 232/15, 509, 517/1, 518, 520/1, 520/4, 521, 522, 523/1, 13311/5, 13311/8 све КО Смедерево-град у Смедереву, ЈКП Водовод даје следеће услове за пројектовање и прикључење:

ВОДОВОДНА МРЕЖА :

- Терминал за претовар и складиштење нафтних деривата прикључен је на градску водоводну мрежу, шифра корисника 9203145
- Преко постојећег прикључка терминал се снабдева санитарном водом, који задовољава ове потребе и исти се задржава
- Снабдевање водом за потребе гашења и хлађења, као и за хидрантску мрежу на комплексу терминала нафтних деривата, решено је из сопствених извора, односно из бунара и надземних резервоара, те није предмет ових услова

ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА

- Употребљене (фекалне) воде из мокрих чворова објеката који се налазе на комплексу, прикупљају се и одводе унутрашњом мрежом фекалне канализације у водонепропусну септичку јаму, према важећој Одлуци о градском водоводу и канализацији.
- Уколико се предвиђа изградња нове септичке јаме, због велике удаљености од постојеће мреже фекалне канализације и постојеће септичке јаме, исту лоцирати у близини прилазног пута, како би било олакшано њено одржавање и периодично пражњење

АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА

- Атмосферске воде које нису оптерећене уљима и нафтним дериватима прикупљају се системом кишне канализације, спроводе директно у пумпну станицу и упуштају у реципијент

- Загађене зауљене атмосферске воде са манипулативних површина и саобраћајница на којима се могу појавити уља и нафтни деривати, као и воде од прања и одржавања тих површина, прикупљају се посебним системом канализације и одводе преко сепаратора нафте и нафтних деривата у постојећу кишну канализацију, па у пумпну станицу кишних вода, а одатле потисним цевоводом у реципијент
- Уколико су постојећи сепаратори малог капацитета за количине зауљене канализације добијене хидрауличким прорачуном, пројектовати нове сепараторе довољног капацитета

Руководилац сектора техничко развојних послова

Лидија Бруј, дипл.инж.грађ.

Извршни директор за техничке послове

Саша Ботић, дипл.инж. грађ.

В.Д. ДИРЕКТОР

Срђан Стојковић, дипл.инж. грађ.