

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
Немањина 22-26
11000 Београд

Број: 0-1-2-271/1
Датум: 08.08.2016.

Предмет: Издавање услова за потребе израде локацијских услова за изградњу четвртог агрегата у ХЕ Потпећ на к.п. 4027, 4028, 4029, 4032 и 4042

Број предмета у комуникацији подносиоца захтева и НО: ROP-MGSI-17492-LOC-1/2016
Број предмета у комуникацији НО и ИЈО: ROP-MSGI-17492-LOC-1-HPAP-3/2016

На основу захтева број 350-02-02185/2016-14 од 26.07.2016. године, који је код нас заведен дана 28.07.2016. године под бројем ТЕХ-271, и достављене документације (Идејно решење, Извод из катастра водова, Копија плана парцела), обавештавамо вас да се у непосредној близини машинске зграде и преостале пратеће инфраструктуре сталног или привременог карактера (попут приступног пута) налазе трасе далековода:

1. 110 kV број 134/3 ХЕ Кокин брод – ХЕ Потпећ,
2. 110 kV број 1117 ХЕ Потпећ – ТС Пријепоље,
3. 220 kV број 203/2 Чвор Вардиште – ХЕ Бистрица,

који су у власништву ЈП „Електромрежа Србије”.

Такође се у непосредној близини налазе трасе далековода 110 kV који се користе за напајање електровучне подстанице Прибојска Бања.

Према Плану развоја преносног система Републике Србије за период од 2016. године до 2025. године, који је израђен од стране ЈП „Електромрежа Србије”, сагледана је изградња четвртог агрегата у ХЕ Потпећ. Реализација овог пројекта је условљена изградњом нове трансформаторске станице ТС 110/35 kV Прибој која би се прикључила на постојећи далековод који је израђен за напонски ниво 110 kV, али тренутно ради под напонем 35 kV.

Заштитни појас далековода износи 25 m са обе стране далековода напонског нивоа 110 kV од крајњег фазног проводника, односно 30 m за далеководе напонског нивоа 220 kV.

С обзиром на горе поменуте околности обавештавамо вас да је свака градња испод или у близини далековода условљена:

„Законом о енергетици” („Сл. гласник РС”, бр. 145/2014),

„Законом о планирању и изградњи” („Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС и 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014),

„Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV” („Сл. лист СФРЈ” број 65 из 1988. год.; „Сл. лист СРЈ” број 18 из 1992. год.),

„Правилником о техничким нормативима за електроенергетска постројења називног напона изнад 1000 V” („Сл. лист СФРЈ” број 4/74),

„Правилником о техничким нормативима за уземљења електроенергетских постројења називног напона изнад 1000 V” („Сл. лист СРЈ” број 61/95),
„Законом о заштити од нејонизујућих зрачења” („Сл. гласник РС” број 36/2009) са припадајућим правилницима, од којих посебно издвајамо: „Правилник о границама нејонизујућих зрачењима” („Сл. Гласник РС”, бр. 104/2009) и „Правилник о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања” („Сл. Гласник РС”, бр. 104/2009),
„SRPS N.C0.105 Техничким условима заштите подземних металних цевовода од утицаја електроенергетских постројења” („Сл. лист СФРЈ” број 68/86),
„SRPS N.C0.101 - Заштитом телекомуникационих постројења од утицаја електроенергетских постројења - Заштита од опасности”,
„SRPS N.C0.102 - Заштитом телекомуникационих постројења од утицаја електроенергетских постројења - Заштита од сметњи” (Сл. лист СФРЈ број 68/86).

У случају градње испод или у близини далековода, потребна је сагласност ЈП „Електромрежа Србије”, при чему важе следећи услови:

- Сагласност би се дала на Елаборат који Инвеститор планираних објеката треба да обезбеди, у коме је дат тачан однос далековода и објеката чија је изградња планирана, као и опис технологије рада и мера безбедности, суз задовољење горе поменутих прописа и закона и исти може израдити пројектна организација која је овлашћена за те послове. Трошкови израде Елабората падају у целости на терет Инвеститора планираних објеката.
- Приликом израде Елабората прорачуне сигурносних висина и удаљености урадити за температуру проводника од +80°C, у складу са техничким упутством ТУ-ДВ-04. За израду Елабората користити податке из пројектне документације далековода које вам на захтев достављамо, као и податке добијене на терену геодетским снимањем који се обављају о трошку Инвеститора планираних објеката.
- Елаборат доставити у минимално три примерка (два примерка остају у трајном власништву ЈП „Електромрежа Србије”), као и у дигиталној форми.
- У Елаборату приказати евентуалне радове који су потребни да би се међусобни однос ускладио са прописима.

Претходно наведени услови важе приликом израде:

- 1) Елабората о могућностима градње планираних објеката у заштитном појасу далеководва.
Напомена: У случају да се планира постављање стубова јавне расвете у заштитном појасу далековода, потребно је исте уважити при изради Елабората.
- 2) Елабората утицаја далековода на потенцијално планиране објекте од електропроводног материјала.
Овај утицај за цевоводе, у зависности од насељености подручја, потребно је анализирати на максималној удаљености до 1000 m од осе далековода.
- 3) Елабората утицаја далековода на телекомуникационе водове (овај Елаборат није потребно разматрати у случају да се користе оптички каблови).
Овај утицај, у зависности од специфичне отпорности тла и насељености подручја, потребно је анализирати на максималној удаљености до 3000 m од осе далековода у случају градње телекомуникационих водова.

У случају да се из Елабората утврди колизија далековода и планираних објеката са пратећом инфраструктуром и уколико се утврди јавни (општи) интерес планираног објекта и достави налог мера за измештање (реконструкцију или адаптацију) од стране надлежних органа, потребно је да се:

- Приступи склапању Уговора о пословно-техничкој сарадњи ради регулисања међусобних права и обавеза између ЈП „Електромрежа Србије” и свих релевантних правних субјеката у реализацији пројекта адаптације или реконструкције далековода, у складу са „Законом о енергетици” („Сл. гласник РС”, бр. 145/2014) и „Законом о

планирању и изградњи” („Сл. гласник РС” број 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС и 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014).

- О трошку Инвеститора планираних објеката, а на бази пројектих задатака усвојених на Стручном панелу за пројектно техничку документацију ЈП „Електроурежа Србије”, уради техничка документација за адаптацију или реконструкцију и достави ЈП „Електроурежа Србије” на сагласност.
- О трошку Инвеститора планираних објеката, евентуална адаптација или реконструкција далековода (односно отклањање свих колизија констатованих Елаборатом) изврши пре почетка било каквих радова на планираним објектима у непосредној близини далековода.
- Пре почетка било каквих радова у близини далековода о томе обавестите представници ЈП „Електроурежа Србије”.

Такође, наша препорука је и да минимално растојање планираних објеката, пратеће инфраструктуре и инсталација, од било ког дела стуба далековода буде 12 m, што не искључује потребу за Елаборатом.

Остали општи технички услови:

- Приликом извођења радова као и касније приликом експлоатације планираних објеката, водити рачуна да се не наруши сигурносна удаљеност од 5 m у односу на проводнике далековода напонског нивоа 110 kV, односно 6 m од проводника далековода напонског нивоа 220 kV.
- Забрањено је коришћење прскалица и воде у млазу за заливање уколико постоји могућност да се млаз воде приближи на мање од 5 m од проводника далековода напонског нивоа 110 kV, односно 6 m од проводника далековода напонског нивоа 220 kV.
- Забрањено је складиштење лако запаљивог материјала у заштитном појасу далековода.
- Приликом извођења било каквих грађевинских радова, нивелације терена, земљаних радова и ископа у близини далековода, ни на који начин се не сме угрозити статичка стабилност стубова далековода. Терен испод далековода се не сме насипати.
- Све металне инсталације морају да буду прописно уземљене. Нарочито водити рачуна о изједначењу потенцијала.
- Пре почетка било каквих радова у близини далековода о томе обавестити представнике ЈП „Електроурежа Србије”.

Обавештавамо вас да сходно члану 29. Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС”, бр. 35/2015), за објекте који су у функцији производње, преноса и дистрибуције електричне енергије, као и за друге објекте за које грађевинску дозволу издаје министарство надлежно за послове грађевинарства, односно надлежни орган аутономне покрајине, услове за пројектовање и прикључење у погледу прикључења на дистрибутивни, односно преносни систем електричне енергије, не прибавља надлежни орган, већ произвођач у складу са законом којим се уређује енергетика. Чланом 118 Закона о енергетици, дефинисана су права и обавезе ЈП „Електроурежа Србије” као оператора преносног система и произвођача који жели да изгради прикључак, а иста се у овом случају уређују уговорима:

- Уговором о изради Студије прикључења Објекта на преносни систем;
- Уговором о изради планске и техничке документације и прибављању потребних дозвола за градњу Прикључка;
- Уговором о праћењу градње Прикључка.

Потребно је напоменути да је разводно постројење 110 kV у власништву произвођача електричне енергије што није у сагласности са „Законом о енергетици” („Сл. гласник РС”, бр.

145/2014) у коме се јасно дефинише да постројење 110 kV мора бити у власништву оператора система, а за све објекте у погону чланом 409 се дефинише рок од две године (до краја 2016.) за пренос права својине на објектима оператора система.. Регулисање права својине је предуслов за отпочињање активности на напред поменутих законом дефинисаних уговора.

Информације о процесу прикључења на преносни систем ЈП „Електромрежа Србије”, можете добити од Руководиоца пројекта прикључења мр Драгана Балкоског и Дејане Поповић Миловановић.

Уобичајена је пракса да се у постојећим коридорима далековода могу изводити санације, адаптације и реконструкције, ако то у будућности због потреба интервенција и ревитализације електроенергетског система буде неопходно, а не може бити сагледано у овом часу.

Важност предметних услова је две године од датума издавања или краће уколико дође до промене законских регулатива и прописа. Након истека овог рока подносилац захтева је дужан да тражи обнову важности истих.

За сва додатна објашњења можете се обратити Мирку Боровићу на телефон 011/3957-096.

С поштовањем,

Извршни директор за пренос
електричне енергије
Илија Цвијетић, дипл. инж. електр.

Прилог:

- Ситуација са уцртаним трасама далековода на предметном подручју

Копије доставити:

- Сектор за стратегију,
- Сектор за управљање стратешким и развојним пројектима,
- Сектор за инвестиције,
- Погон преноса Ваљево, Служба за далеководе
- Техника, Сектор за далеководе

- Ситуација са уцртаним трасама далековода на предметном подручју

