

Оператор дистрибутивног система "ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА" д.о.о. Београд Београд
ОДС-ОГРАНАК УЖИЦЕ
ЕД УЖИЦЕ ПОГОН ПРИБОЈ
Број: 28/44/2016
Датум: 04.08.2016. год.
Место: Прибој

QF-P04-001-013

Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије "Оператор дистрибутивног система "ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА" д.о.о. Београд", Електродистрибуција ЕД УЖИЦЕ ПОГОН ПРИБОЈ - Погон, поступајући по захтеву број 28/44/2016 од 03.08.2016. године, који је поднео МИНИСТАРСТВО ГРАЂ. САОБР. И ИНФРАСТРУКТУРЕ у име инвеститора МИНИСТАРСТВО ГРАЂ. САОБР. И ИНФРАСТРУКТУРЕ са адресом ПРИБОЈ НОВИ, ПОТПЕЋ ББ

за издавање услова за прикључење на дистрибутивни систем електричне енергије ради издавања локацијске дозволе за објекат ПОСЛОВНИ ПРОСТОР, који ће се градити у месту ПРИБОЈ НОВИ, улица ПОТПЕЋ, број ББ на к.п.4027,4028,4029,4032,4042, КО БАЊА издаје

У С Л О В Е

за прикључење на дистрибутивни систем електричне енергије
(широка потрошња и јавно осветљење - појединачни прикључак)

1. Електроенергетски услови:

- 1.1. Инсталисана снага: kW
- 1.2. Одобрена вршна снага: kW
- 1.3. Струја НН прикидача за ограничавање снаге:
- 1.4. Начин загревања у објекту: Без грејања
- 1.5. Намена потрошње: Остала потрошња

2. Технички услови:

- 2.1. Потребно је изградити:
ОБЈЕКАТ СЕ НЕ ПРИКЉУЧУЈЕ НА ДСС.
Согласни смо за изградњу четвртог агрегата у ХЕ Потпећ на к.п.бр. 4027,4028,4029,4032,4042 К.О.Бања а све према Вашем захтеву број 350-02-02185/2016-14 од 26.07.2016 године јер на том делу НЕМАМО НАШИХ ИНСТАЛАЦИЈА.
- 2.2. Напон прикључења објекта:
- 2.3. Место прикључења објекта:
- 2.4. Врста прикључка: ТРОФАЗНИ
- 2.5. Начин прикључења:
удаљеност од система: m, тип и пресек прикључка:
тип КПК-
унутрашњи део прикључка: , дужине: m
- 2.6. Место везивања прикључка на систем:
- 2.7. Инвеститор изградње објекта ће извести заштиту од напона додира Извести систем од напона додира и напона корака: ТТ систем са заштитним уређајем диференцијалне струје ЗУДС, темељни уземљивач и мере изједначавања потенцијала заштиту од напона корака и заштиту од пренапона.
- 2.8. Заштиту од струја кварова и ограничавање снаге-струје извести применом нисконапонских прекидача, назначене струје
- 2.9. За мерење утрошене електричне енергије уградити електронска бројила:
За управљање тарифама уградити управљачки уређај:
- 2.10. Место уградње мерних и заштитних уређаја: мерне и заштитне уређаје уградити у мерни орман у складу са Техничким условима за извођење прикључка на нисконапонску мрежу и мерно разводних ормана
- 2.11. Мерно разводни орман сместити
- 2.12. Прикључни расклопни апарати, електрични и мерни уређаји морају бити декларисани за систем назначених напона, Могу се користити само мерни и управљачки уређаји који су одобрени од стране Дирекције за мере и драгоцене метале.
- 2.13. Подаци потребни за прорачуне при изради техничке документације: Рачунати са снагом кратког споја на средње напонским сабирницама у трафостаници 20-10/0.4 kV од: 250 MVA при напону 10 kV, односно 500 MVA при напону 20 kV, а на нисконапонским сабирницама у трафостаници 20/11 MVA. У трафостаници је/ће бити енергетски трансформатор снаге ____ kVA.

3. Остали услови:

- 3.1. Објекат изградити на прописаном растојању од електроенергетских објеката оператора дистрибутивног система.
- 3.2. Придржавати се у свему посебног текстуалног и графичког прилога ако постоји као саставни део овог акта.

3.3. Инвеститор је обавезан да условима коришћења електричне енергије, односно уградњом потребне опреме у објекту, обезбеди фактор снаге од најмање $\cos \varphi = 0,95$.

4. Рок важења техничких услова:

Ови услови важе до истека важења локацијске дозволе.

МП

Акт доставити:
2x Подносиоцу захтева
1x Служби енергетике

Директор огранка/погона
Саша Милошевић, дипл.ек.

(име и презиме, занимање)