

Огранак Електродистрибуција Суботица

Суботица, Сегедински пут 22-24, телефон +381 24 619300, телефакс +381 24 546380

ЦЕОП: РОП-МСГИ-27778-ЛОЦ-1/2017

**МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ**

Наш број: 87.1.0.0.-Д.07.09.-246120-17

НЕМАЊИНА 22-26

Суботица, 06.10.2017

11000 БЕОГРАД

Одлучујући о захтеву надлежног органа од 20.09.2017. године, поднетог у име "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" а.д. БЕОГРАД, БЕОГРАД, ТАКОВСКА бр. 2 на основу члана 140. Закона о енергетици („Сл. гласник РС“ бр. 145/14), 8 и 86 Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14), издају се

УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ

објекта: Радио базне станице "СУУ103, СУЛ103-Биково" на аутопуту А1 (Е-75), класе 221300, СУБОТИЦА, парцела број 598/13, К.О. Биково.

Овим условима оператор дистрибутивног система електричне енергије (у даљем тексту: ОДС) одређује место прикључења, начин и техничко-технолошке услове прикључења, место и начин мерења електричне енергије, рок прикључења и трошкове прикључења.

Инвеститор прикључка са орманом мерног места је ОДС.

На основу увида у идејно решење бр. 1120/IDR од 08.2017, копију плана за катастарску парцелу и извод из катастра водова, издају се ови услови уз констатацију да изградња објекта није могућа без испуњења додатних услова.

Закључење уговора о изградњи недостајуће инфраструктуре са одговарајућим имаоцем јавних овлашћења је претходни услов за издавање грађевинске дозволе, у складу са Уредбом о локацијским условима ("Сл. гласник РС" бр. 35/2015).

Додатни услови:

- Склапање уговора о изградњи недостајуће инфраструктуре која обухвата:**
 - Изградња стубне трафостанице (СТС-8 Клиса), типа "ЕВ-2", снаге до 160 kVA, напона 10(20)/0,4 kV опремљена са енергетским трансформатором (Е.Т.) снаге 100 kVA на локацији на к.п. бр. 598/13 КО Биково.
 - Опремање постојећег гвоздено-решеткастог стуба (ГРС) у линији 10 kV надземног вода на огранку према СТС-1 Клиса, 10 kV извод "Вишњевац" из ТС 35/10 kV "Чантавир", са потребним конзолама, изолаторима и 20 kV бочним учинским растављачем.
 - Изградња 20 kV кабловског вода, са кабелом типа ХНЕ 49А 3х(1х150мм²), од дорађеног ГРС-а до нове СТС-8 Клиса.Процењена вредност изградње недостајуће инфраструктуре износи 14.977.700,80 РСД (без обрачунатог ПДВ-а).

1. Услови које треба да задовољи објекат да би се могао изградити прикључак

Напон на који се прикључује објекат: **0,4 kV**

Планирана одобрена снага: **17,25 kW** Називна струја главних осигурача: **3x25 A**

Фактор снаге: изнад **0,95**

Опис простора који је странка обавезна да обезбеди за смештај прикључка објекта: Типски орман ПОММ-2/Х на слободностојећем бетонском постољу типа САБП 600 поред нове СТС-8 Клиса.

Остали услови које је странка обавезна да обезбеди за извођење прикључка: Припремити главни вод мерене струје од ПОММ-2/Х до ГРО.

Услови заштите од индиректног напона додиром, преоптерећења и пренапона: За заштиту од напона додиром користити "ТТ" систем ($U_d \leq 50V$), уз примену диференцијалне склопке.

Услови постављања инсталације у објекту које је странка обавезна да обезбеди иза прикључка:

Заштитне уређаје на разводној табли (РТ) инсталације објекта прилагодити главним осигурачима на мерном месту и извести у складу са важећим техничким прописима.

Од ормана мерног места (ОММ) до РТ у објекту обезбедити **четворожилни** вод максималног пресека **16 mm²** одговарајућег типа. У РТ обезбедити прикључне стезаљке за увезивање фазних (L1, L2, L3) проводника, заштитног (РЕ) и неутралног (N) проводника.

Уколико странка жели непрекидно напајање својих уређаја неопходно је да обезбеди алтернативно агрегатско напајање истих, са обавезном уградњом одговарајуће блокаде од продора напона агрегата у ДСЕЕ.

2. Технички опис прикључка

Врста прикључка: **индивидуални**

Карактер прикључка: **трајни**

Место прикључења објекта: **увод проводника инсталације објекта купца у мерно разводни орман**

Место везивања прикључка на систем: Постоља слободних изводних осигурача у Н.Н. орману СТС-8 Клиса.

Опис прикључка до мерног места:

- Уградња бетонског постоља, типа САБП 600, са кабловском прикључном кутијом (КПК), типа "ЕВ-1П", на локацији поред нове СТС-8 Клиса.

- Изградња 0,4 kV кабловског вода, са каблом типа ПП00-А 4x150mm², од постоља изводних осигурача у Н.Н. орману нове СТС-8 Клиса до подножја осигурача у новој КПК.

Опис мерног места: Типски орман мерног места, типа ПОММ-2/Х, на бетонско постоље САБП 600, опремљен са трофазним директним бројилом и аутоматским осигурачима 3x25А.

Мерни уређај: Трофазно двотарифно бројило са интегрисаним уређајем за управљање тарифом, класе 2, опсега 5(10)-60А.

Управљачки уређај: У склопу мерног уређаја

Заштитни уређаји: главни аутоматски осигурачи - прекидачи

3. Место испоруке електричне енергије

Место испоруке електричне енергије: **увод проводника инсталације објекта купца у мерно разводни орман.**

4. Основни технички подаци о дистрибутивном систему на месту прикључења

За елиминисање пролазног земљоспоја примењује се:

- једнополни земљоспојни прекидач са брзином деловања мањом од 0,2 s,

Уколико рад уређаја странке проузрокује смањење квалитета електричне енергије другим корисницима, под условом да прекорачује емисионе нивое дозвољене Правилима о раду дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, може странки да обустави испоруку електричне енергије све док се не отклоне узроци сметњи.

5. Накнада за прикључење

Обрачун накнаде за прикључење извршен је у складу са Методологијом за одређивање

трошкова прикључења на систем за пренос и дистрибуцију електричне енергије („Сл. гласник РС“, бр. 109/15), а у којој је дато детаљно образложење критеријума и начина одређивања трошкова прикључења објекта купаца на ДСЕЕ.

Процењена накнада за прикључење износи:

1	Трошкови прикључка:	210.908,00	РСД.
2	Део трошкова система насталих због прикључења објекта:	0,00	РСД.
Укупно (без обрачунатог ПДВ):		210.908,00	РСД.

С обзиром да странка учествује у изградњи електроенергетског објекта истог или вишег напонског нивоа у односу на напонски ниво на који се објекат прикључује, трошкови прикључка се умањују за целокупан износ дела трошкова система насталих због прикључења објекта странке

6. Рок за изградњу прикључка

Планирани рок за изградњу прикључка је **90 дана** по измирењу финансијских и других обавеза из уговора о изградњи прикључка на ДСЕЕ закљученог између странке и имаоца јавног овлашћења „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд. Уговором о изградњи прикључка се прецизно дефинише рок за изградњу прикључка.

7. Захтев за прикључење

Захтев за прикључење упућује надлежни орган у име странке. Уз Захтев се доставља документација из тачке 8.

По захтеву надлежног органа „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд издаје одобрење које је извршно даном доношења, а које садржи коначни обрачун трошкова прикључења.

Рок прикључења је 15 дана од дана подношења захтева надлежног органа ако су испуњени услови дефинисани овим документом.

8. Додатни услови за прикључење објекта на ДСЕЕ

Подношење захтева за закључивање уговора о изградњи прикључка на ДСЕЕ између странке и имаоца јавног овлашћења „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд је најкасније 10 дана од издавања грађевинске дозволе.

У случају одступања трошкова у односу на уговорену вредност неопходно је закључивање Анекса уговора из претходног става.

Прикључење објекта на ДСЕЕ се врши након измирења финансијских обавеза дефинисаних Уговором о изградњи прикључка/Анексом уговора о изградњи прикључка, завршетка изградње прикључка и достављања комплетне документације потребне за прикључење.

Документација потребна за прикључење објекта:

1. Употребна дозвола или потврда овлашћеног извођача радова да електрична инсталација објекта испуњава техничке и друге прописане услове са извештајем (стручни налаз) овлашћене организације о исправности инсталације;
2. Уговор о снабдевању електричном енергијом;
3. Доказ да су за место примопредаје регулисани приступ систему и балансна одговорност.

9. Ови Услови имају важност 12 месеци уколико се у том периоду не исходују локацијски услови. У супротном, важе све време важења локацијских услова, односно до истека важења грађевинске дозволе.

10. Ови Услови обавезују „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција **Огранак Електродистрибуција Суботица** само уколико у целости, у истоветној и идентичној садржини чине саставни део локацијских услова.

11. Значење појединих израза

Место прикључења објекта на дистрибутивни систем електричне енергије је место разграничења одговорности над објектима између ОДС и корисника система. Електроенергетски објекти до места прикључења су власништво ОДС, а објекти који се налазе иза места прикључења су власништво корисника система. На месту прикључења се обавља испорука електричне енергије.

Мерно место је тачка у којој се повезује опрема за мерење испоручене електричне енергије.

Прикључак је скуп водова, опреме и уређаја којима се инсталација објекта крајњег купца физички повезује са дистрибутивним системом електричне енергије, од места разграничења одговорности за предату енергију до најближе тачке на систему у којој је прикључење технички, енергетски и правно могуће, укључујући и мерни уређај.

М.П.

Директор огранка

Стеван Бакић, дипл.ек.

Доставити :

1. Служби за енергетику;
2. Писарници.