

Оператор дистрибутивног система "ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА" д.о.о. Београд Београд
ОДС-ОГРАНАК НОВИПАЗАР
Број: 09/102у/2016
Датум: 14.12.2016. год.
Место: Нови Пазар

QF-P04-001-013

Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије "Оператор дистрибутивног система "ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА" д.о.о. Београд", Електродистрибуција ЕД НОВИ ПАЗАР - Погон, поступајући по захтеву број 09/102у/2016 од 05.12.2016. године, који је поднео ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.БЕОГРАД у име инвеститора ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д.БЕОГРАД са адресом 36300 НОВИ ПАЗАР

за издавање услова за прикључење на дистрибутивни систем електричне енергије ради издавања локацијске дозволе за објекат БАЗНА СТАНИЦА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОН. , који ће се градити у месту НОВИ ПАЗАР, улица ГРАДСКА, број 66 на к.п.7879, КО нови пазар издаје

У С Л О В Е
за прикључење на дистрибутивни систем електричне енергије
(широка потрошња и јавно осветљење - појединачни прикључак)

1. Електроенергетски услови:

- 1.1. Инсталисана снага: 22,5 kW
- 1.2. Одобрена вршна снага: 17,25 kW
- 1.3. Струја НН прикидача за ограничавање снаге: 25 А
- 1.4. Начин загревања у објекту: Без грејања
- 1.5. Намена потрошње: Остала потрошња

2. Технички услови:

- 2.1. Потребно је изградити:
- 2.2. Напон прикључења објекта: 3x230/400 V
- 2.3. Место прикључења објекта: Нисконапонски стуб
- 2.4. Врста прикључка: ТРОФАЗНИ
- 2.5. Начин прикључења: Надземни
удаљеност од система: 8 m, тип и пресек прикључка: SKS4x16mm²
тип КПК-
унутрашњи део прикључка: SKS4x16mm², дужине: 27 m
- 2.6. Место везивања прикључка на систем: извод Део улице Градска, шифра 6ПАРК, шифра 500405
- 2.7. Инвеститор изградње објекта ће извести заштиту од напона додира и напона корака: ТТ систем са заштитним уређајем диференцијалне струје ЗУДС, темелни уземљивач и мере изједначавања потенцијала заштиту од напона корака и заштиту од пренапона.
- 2.8. Заштиту од струја кварова и ограничавање снаге-струје извести применом нисконапонских прекидача, назначене струје 25 А.
- 2.9. За мерење утрошене електричне енергије уградити електронска бројила: За мерење утрошене ел.енергије уградити директно ТРОФАЗНО електронско мултифункционално бројило са могућношћу двосмерне комуникације, које у свему мора да испуњава услове које је усвојио Стручни савет ЕПС-а у матерјалу: "Функционални захтеви и техничке спецификације АМИ/МДМ система", а као доказ о испуњењу захтева стандарда за овај тип бројила морају постојати одговарајући атести који потврђују испуњење тражених захтева стандарда".

За управљање тарифама уградити управљачки уређај: Интегрисан у бројилу

- 2.10. Место уградње мерних и заштитних уређаја: мерне и заштитне уређаје уградити у мерни орман у складу са Техничким условима за извођење прикључка на нисконапонску мрежу и мерно разводних ормана
- 2.11. Мерно разводни орман сместити на угаоном бетонском стубу на којем поставити МО-1 са бројилом са ДЛМС протоколом. Доводно кабло поставити у непрекидно панцир цево.
- 2.12. Прикључни расклопни апарати, електрични и мерни уређаји морају бити декларисани за систем назначених напона 3x230/400 V. Могу се користити само мерни и управљачки уређаји који су одобрени од стране Дирекције за мере и драгоцене метале.
- 2.13. Подаци потребни за прорачуне при изради техничке документације: Рачунати са снагом кратког споја на средње напонским сабирницама у трафостаници 10/0.4 kV „Парк,, од: 250 MVA при напону 10 kV, односно 500 MVA при напону 20 kV, а на нисконапонским сабирницама у трафостаници 20/11 MVA. У трафостаници је енергетски трансформатор снаге 1260 kVA.

3. Остали услови:

- 3.1. Објекат изградити на прописаном растојању од електроенергетских објеката оператора дистрибутивног система.

3.2. Придржавати се у свему посебног текстуалног и графичког прилога ако постоји као саставни део овог акта.

3.3. Инвеститор је обавезан да условима коришћења електричне енергије, односно уградњом потребне опреме у објекту, обезбеди фактор снаге од најмање $\cos \varphi = 0,95$.

3.4. Шифра НН мреже са МБТС,,Парк,, 1260 kVA 500405 је 505405.

4. Рок важења техничких услова:

Ови услови важе до истека важења локацијске дозволе:



Акт доставити:

2x Подносиоцу захтева

1x Служби енергетике

Директор огранка/погона
др Звонимир Милановић, дипл.ел.инж.

(име и презиме, занимање)