

Огранак Електродистрибуција Панчево**Панчево, Милоша Обреновића 6, телефон +381 13 315 020, телефакс +381 13 335 004****ПР-ЕНГ-01.83/01****ЦЕОП: ROP-MSGI-18539-LOC-1/2019****МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ****Наш број: 8Ц.1.1.0.-Д.07.15.-252120-19****НЕМАЊИНА 22-26****Панчево, 12.08.2019****БЕОГРАД**

„ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Панчево размотрио је захтев примљен дана 8.8.2019 године у име у име инвеститора ГАСТРАНС ДОО, НОВИ САД, НАРОДНОГ ФРОНТА бр. 12, . На основу одредби члана 140. Закона о енергетици ("Сл. гласник РС" бр. 145/14), 8 и 86 Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14), Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом ("Сл. гласник РС" бр. 63/13), Правила о раду дистрибутивног система ("Сл. гласник РС" бр. 71/17) и Одлуке о преносу овлашћења бр. 05.0.0.0.-08.01.-147302/1-17 од 07.06.2017, доносе се

УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ

за изградњу САОБРАЋАЈНОГ ПРИКЉУЧКА приступног пута до блок станица 10(БС-10) класе 211201, КОВИН парцела број 10738 (део) и 10103/2 (део), К.О. КОВИН,

На основу увида у Идејно решење бр 0309/18- БС-10-П од 06.2019 године, дају се ови услови.

На датом локацији се не налазе постојећи и планирани електроенергетски објекти који се укрштају или паралелно воде са планираном трасом САОБРАЋАЈНОГ ПРИКЉУЧКА , а власништво су „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Панчево.

1. Инвеститор је у обавези да поштује следеће:

- 1.1. Хоризонтални размак трасе енергетског кабла од саобраћајне површине мора износити најмање 1 m, а од пешачке стазе најмање 0,5 m.
- 1.2. При укршању, вертикални размак између саобраћајне површине и горње ивице кабловске канализације енергетског кабла не сме да буде мањи од 0,8 m. Угао укрштања треба да је што ближи 90°.
- 1.3. Заштитне цеви, пластични штитници, сигналне траке и кабловске ознаке се не смеју уништавати и морају се вратити у првобитни положај.
- 1.4. Инвеститор је у обавези да заштити постојеће кабловске водове у складу са одредбама Правилника о техничким нормативима за електроенергетска постројења називног напона изнад 1000 V („ Службени лист СФРЈ “, бр. 4/1974 и 13/1978).
- 1.5. Спољна ивица саобраћајнице мора бити удаљена најмање:
 - 1 m од најближе странице бетонског постоља стуба
 - 1 m од спољашњег уземљивача трансформаторске станице.

Оператор дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд

Статичка стабилност стубова не сме бити угрожена.

- 1.6. Грађевинске радове у непосредној близини електроенергетских објеката вршити ручно, без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите.
- 1.7. При укрштању и паралелном вођењу надземног електроенергетског вода са саобраћајницом, поштовати одредбе „Правилника о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1kV до 400kV“ објављеног у „Службеном листу РС“ број 65/88 и 18/92.

2. Додатни услови за извођење радова на изградњи објекта

- 2.1. Грађевинске радове у непосредној близини електроенергетских објеката вршити ручно, без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите.
- 2.2. Најкасније осам дана пре почетка било каквих радова у близини електроенергетских објеката инвеститор је у обавези да се у писаној форми обрати Служби за припрему и надзор одржавања "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Панчево, Панчево, у коме ће навести датум и време почетка радова, одговорно лице за извођење радова и контакт телефон.
- 2.3. Обавезује се инвеститор да уколико приликом извођења радова наиђе на подземне електроенергетске објекте, одмах обавести Службу за припрему и надзор одржавања "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Панчево, Панчево.
- 2.4. У случају потребе за измештањем електроенергетских објеката морају се обезбедити алтернативне трасе и инфраструктурни коридори уз претходну сагласност „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Панчево. Трошкове постављања електроенергетског објекта на другу локацију, као и трошкове градње, у складу са чл.217. Закона о енергетици („Сл.гласник РС“ бр. 145/14), сноси инвеститор објекта због чије изградње се врши измештање.

3. Додатни услови за грађење објекта са образложењем

Нема додатних услова.

4. Ови Услови имају важност 12 месеци, односно до истека рока важења локацијских услова издатих у складу са њима.
5. **Ови Услови обавезују „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Панчево само уколико у целости, у истоветној и идентичној садржини чине саставни део локацијских услова.**

С поштовањем,

Достављено:

1. Наслову
2. Служби за енергетику



Директор огранка

мр. Новак Савановић, дипл. ецц.