

Огранак Електродистрибуција Суботица**Суботица, Сегедински пут 22-24, телефон +381 24 619300, телефакс +381 24 546380****ПР-ЕНГ-01.83/01****ЦЕОП: ROP-MSGI-29644-LOCH-2/2019****МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ****Наш број: 87.1.0.0.-Д.07.09.-321365-19****НЕМАЊИНА 22-26****Суботица, 11.10.2019****11000 БЕОГРАД**

„ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, **Огранак Електродистрибуција Суботица** размотрио је захтев примљен дана **10.10.2019** године у име инвеститора **"Гастранс" д.о.о. Нови Сад, НОВИ САД, НАРОДНОГ ФРОНТА бр. 12**. На основу одредби члана 140. Закона о енергетици ("Сл. гласник РС" бр. 145/14), 8 и 86 Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14), Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом ("Сл. гласник РС" бр. 63/13), Правила о раду дистрибутивног система ("Сл. гласник РС" бр. 71/17) и Одлуке о преносу овлашћења бр. **05.0.0.0.-08.01.-147302/1-2017** од **07.06.2017**, доносе се

УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ

за изградњу приступног пута до блок станице БС-18 Трешњевац магистралног гасовода граница Бугарске - граница Мађарске, на државни пут II Б реда број 300, деоница 30003, класе 211201, ТРЕШЊЕВАЦ, парцеле број 8553, 8491/1, К.О. Велебит.

На основу увида у Идејно решење бр **0309/18-BS-18-P** од **09.2019** године, дају се ови услови.

На датој локацији у близини се налазе постојећи надземни електроенергетски водови који се укрштају или паралелно воде са планираном трасом приступног пута до блок станице БС-18 Трешњевац магистралног гасовода граница Бугарске - граница Мађарске, на државни пут II Б реда број 300, деоница 30003, класе 211201, ТРЕШЊЕВАЦ, парцеле број 8553, 8491/1, К.О. Велебит, а власништво су „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, **Огранак Електродистрибуција Суботица**.

1. Инвеститор је у обавези да поштује следеће:

1.1. Код надземне мреже 0,4-20 kV при земљаним радовима на месту укрштања забрањено је постављање насипа од земље, због умањења сигурносне висине ел. проводника изнад земље.

2. Додатни услови за извођење радова на изградњи објекта

2.1. Грађевинске радове у непосредној близини електроенергетских објеката вршити ручно, без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите.

2.2. Најкасније осам дана пре почетка било каквих радова у близини електроенергетских објеката инвеститор је у обавези да се у писаној форми обрати Служби за припрему и надзор одржавања "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, **Огранак Електродистрибуција Суботица, Суботица**, у коме ће навести датум и време почетка радова, одговорно лице за извођење радова и контакт телефон.

2.3. Обавезује се инвеститор да уколико приликом извођења радова наиђе на подземне електроенергетске објекте, одмах обавести Службу за припрему и надзор одржавања "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, **Огранак Електродистрибуција Суботица, Суботица**.

2.4. У случају потребе за измештањем електроенергетских објеката морају се обезбедити

Оператор дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд

алтернативне трасе и инфраструктурни коридори уз претходну сагласност „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, **Огранак Електродистрибуција Суботица**. Трошкове постављања електроенергетског објекта на другу локацију, као и трошкове градње, у складу са чл.217. Закона о енергетици („Сл.гласник РС“ бр. 145/14), сноси инвеститор објекта због чије изградње се врши измештање.

3. Додатни услови за грађење објекта са образложењем

Нема додатних услова.

4. Ови Услови имају важност 12 месеци, односно до истека рока важења локацијских услова издатих у складу са њима.

5. **Ови Услови обавезују „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Суботица само уколико у целости, у истоветној и идентичној садржини чине саставни део локацијских услова.**

Прилог:

- Оверене ситуације x1

С поштовањем,

Достављено:

Директор огранка

1. Наслову
2. Служби за енергетику
3. Служби за припрему и надзор одржавања
4. Писарници

Стеван Бакић, дипл.ек.