

Министарство грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре
Немањина 22-26
11000 Београд

Број: 130-00-UTD-003-1265/2019-003

Датум: 03.10.2019. године

Бр. предмета у комуникацији подносиоца захтева и НО: ROP-MSGI-26692-LOCH-2/2019
Бр. предмета у комуникацији НО и ИЈО: ROP-MSGI-26692-LOCH-2-HPAP-14/2019

Предмет: Услови за потребе израде локацијских услова за изградњу саобраћајног прикључка приступног пута до блок станице 16 БС-16 магистралног гасовода граница Бугарске – граница Мађарске, на државни пут IB реда број 15, деоница 01511, на К.П. бр. 26539 и 23014 КО Бечеј

На основу вашег захтева број 350-02-00447/2019-14 од 25.09.2019. године, који је код нас заведен дана 01.10.2019. године под бројем ДТЕХ-39179, и достављене документације (идејно решење, геодетски снимак постојећег стања на катастарској подлози, изводи из катастра водова и копије планова за катастарске парцеле у дигиталном облику), обавештавамо вас о следећем:

1. Према послатој документацији, видљиво је да се предметни објект не налази у заштитном појасу објекта који су у власништву „Електромрежа Србије ” А.Д.
2. Према Плану развоја преносног система за период од 2019. године до 2028. године и Плану инвестиција, није планирана изградња електроенергетске инфраструктуре у власништву „Електромрежа Србије” А.Д. која би се укрштала са предметним објектом.
3. У складу са претходно наведеним тачкама „Електромрежа Србије” А.Д. нема посебних услова за потребе израде локацијских услова за изградњу саобраћајног прикључка приступног пута до блок станице 16 БС-16 магистралног гасовода граница Бугарске – граница Мађарске, на државни пут IB реда број 15, деоница 01511, на К.П. бр. 26539 и 23014 КО Бечеј.
4. Такође вас обавештавамо да се у непосредној близини предметног објекта, а ван заштиног појаса далековода, налази траса далековода 110 kV бр. 142/1 ТС Србобран - ТС Бечеј, који је у власништву “Електромрежа Србије” А. Д.(ситуацију достављамо у прилогу).

Према Плану инвестиција и Плану развоја преносног система за период од 2019. године до 2028. године планирана је реконструкција далековода 110 kV бр.142/1 ТС Србобран – ТС Бечеј у двосистемски далековод.

Потребно је поступити у складу са релевантним стандардима и другом техничком регулативом (истичемо SRPS N.C0.101, SRPS N.C0.102, SRPS N.C0.104, SRPS N.C0.105) и извршити одговарајуће прорачуне индуктивног утицаја претходно наведених далековода у циљу разматрања могућности градње планираних објекта у зависности од индуктивног утицаја на потенцијалне планиране објекте од електропроводног материјала.

Пре изградње ових објеката предвидети мере попут сопствених и колективних средстава заштите, галванских уметака чији је изолациони ниво виши од граничних вредностиутицаја, изоловање надземних делова пластичним омотачима и слично.

Уколико постоје објекти од електропроводног материјала, у зависности од насељености подручја, потребно је анализирати индуктивни утицај на максималној удаљености до 1000 m од осе далековода.

За прорачуне користити податке из пројектне документације далековода које вам на захтев достављамо, као и податке добијене на терену геодетским снимањем који се обављају о трошку Инвеститора планираних објеката.

Важност предметних услова је две године од датума издавања или краће уколико дође до промене законских регулатива и прописа. Након истека овог рока подносилац захтева је дужан да тражи обнову важности истих.

За сва додатна објашњења можете се обратити Сектору за високонапонске водове, Дирекција за техничку подршку преносном систему, Улица војводе Степе 412, 11000 Београд и Александру Куколечи на тел. 011/3957-156.

С поштовањем,

Извршни директор за пренос
електричне енергије

Илија Цвијетић, дипл. инж. електр.

Прилог: као у тексту

Копије доставити:

- Центар за развој
- Центар за инвестиције
- РЦО Нови Сад – ППС Нови Сад
- Дирекција за техничку подршку преносном систему – Сектор за високонапонске водове

Други оригинал:

- Архива



