



Огранак Електродистрибуција Нови Сад
Нови Сад, Булевар ослобођења 100, телефон +381 21 4821222, телефакс +381 21 520422

ПР-ЕНГ-01.83/01

Нови Сад 03.10.2019. године

Број: 86.1.1.0.-Д-07.02.-309111-19

ЦЕОП: ROP-MSGI-26692-LOCH-2/2019

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Министарство грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре

Немањина 22-26

11000 Београд

„ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Нови Сад размотрило је захтев примљен дана 01.10.2019. године у име инвеститора **„ГАСТРАНС“ ДОО Нови Сад, Народног фронта 12, Нови Сад**. На основу одредби члана 140. Закона о енергетици („Сл. гласник РС“ бр. 145/14), 8 и 86 Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/, 145/14, 83/18 и 31/19), Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом („Сл. гласник РС“ бр. 63/13) и Правила о раду дистрибутивног система и Одлуке о преносу овлашћења бр. 05.0.0.0.-08.01.-147302/1-17 од 07.06.2017. године, доносе се

УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ

за изградњу саобраћајног прикључка приступног пута до блок станице 16 (БС-16) магистралног гасовода граница Бугарске-граница Мађарске на државном путу IB реда број 15, деоница 01511, кп 26539 и 23014 К.О. Бечеј, класа 211201.

На основу увида у Идејно решење бр. 0309/18-БС-16-П од 09.2019. године, дају се ови услови.

1. На датој локацији су планирани електроенергетски објекти који се укрштају или паралелно воде са приступном саобраћајницом, а власништво су „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Нови Сад.
2. Инвеститор је у обавези да поштује следеће:
 - 2.1. Хоризонтални размак трасе енергетског кабла од саобраћајних површина мора износити најмање 1m.
 - 2.2. При укршању, вертикални размак између саобраћајне површине и горње ивице кабловске канализације енергетског кабла не сме да буде мањи од 0,8m. Угао укрштања треба да је што ближи 90°.
 - 2.3. Заштитне цеви, пластични штитници, сигналне траке и кабловске ознаке се не смеју уништавати и морају се вратити у првобитни положај.
 - 2.4. Уколико не могу да се постигну растојања према тачкама 2.2. и 2.3., на тим местима енергетски кабл мора бити положен у заштитну цев, али и тада растојања не смеју да буду мања од 0,3 m.
 - 2.5. Инвеститор је у обавези да заштити постојеће кабловске водове у складу са одредбама Правилника о техничким нормативима за електроенергетска постројења називног напона изнад 1000 V („Службени лист СФРЈ“, бр. 4/1974 и 13/1978).

Оператор дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о.

3.Додатни услови за извођење радова на изградњи објекта

- 3.1.Грађевинске радове у непосредној близини електроенергетских објеката вршити ручно, без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите.
- 3.2.Најкасније осам дана пре почетка било каквих радова у близини електроенергетских објеката инвеститор је у обавези да се у писаној форми обрати Служби за управљање ДЕЕС "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Нови Сад, Погон Бечеј у Бечеју, у коме ће навести датум и време почетка радова, одговорно лице за извођење радова и контакт телефон.
- 3.3.Обавезује се инвеститор да уколико приликом извођења радова наиђе на подземне електроенергетске објекте, одмах обавести Служби за управљање ДЕЕС "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Нови Сад, Погон Бечеј у Бечеју.
- 3.4.У случају потребе за измештањем електроенергетских објеката морају се обезбедити алтернативне трасе и инфраструктурни коридори уз претходну сагласност "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Нови Сад. Трошкове постављања електроенергетског објекта на другу локацију, као и трошкове градње, у складу са чл.217. Закона о енергетици („Сл.гласник РС“ бр. 145/14), сноси инвеститор објекта због чије изградње се врши измештање. Инвеститор објекта је у том случају у обавези да са ОДС "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Нови Сад у Новом Саду сачини уговор за исходавање инвестиционо техничке документације и изградњу електроенергетског објекта на другој локацији.

4. Додатни услови за грађење објекта са образложењем

Нема додатних услова.

5. Ови Услови имају важност 12 месеци, односно до истека рока важења локацијских услова издатих у складу са њима.
6. Ови Услови обавезују „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Нови Сад само уколико у целости, у истоветној и идентичној садржини чине саставни део локацијских услова.

Прилог:

- Оверене ситуације x1
С поштовањем,

Достављено:

1. Служби за енергетику
2. Погон Бечеј-Служби за управљање ДЕЕС
3. Писарници

М

Прилог

- Оверене ситуације x1
С поштовањем,

Достављено:

Директор огранка
Милан Тешовић, дипл.инж.
ОПЕРАТОР ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА „ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА“ Д.О.О. БЕОГРАД
131
ДЕЕС ДИСТРИБУЦИЈА Д.О.О.

а