

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA
DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA "GAS" BEČEJ
ČARNOJEVIĆEVA 2, 21220 BEČEJ
TEL: 021/69-11-429, FAX: 021/69-12-945
E-mail: gasbecej@Eunet.rs

DATUM: 03.10.2019.
BROJ: 401/2019

Republika Srbija
MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA,
SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

Nemanjina 22 - 26
11000 Beograd

Predmet: Uslovi za projektovanje

Na osnovu vašeg dopisa zavodni broj 350-02-00447/2019-14 od 25.09.2019. godine za izdavanje uslova za izgradnju priključka pristupnog puta do blok stanice 16 BS-16 magistralnog gasovoda (Interkonektor) granica Bugarske – granica Mađarske na državni put IB reda broj 15 (broj predmeta ROP-MSGI-26692-LOCH-2/2019), D.O.O. "Gas" Bečej daje sledeće uslove:

1. "Gas" Bečej ima izvedenu distributivnu gasnu mrežu (u daljem tekstu DGM) u naseljenim mestima Bečej, Bačko Petrovo Selo i Radičević. DGM Radičević je sa DGM Bečej povezana polietilenskim **razvodnim gasovodom dimenzije d160 koji se prostire paralelno sa putem Srbobran – Bečej sa leve strane istog gledano iz pravca od Srbobrana ka Bečeju.**
2. U skladu sa važećim propisima i standardima za ovu vrstu instalacije DGM i razvodni gasovod su se vodili podzemno polietilenskim cevima, u rovu dubine dovoljne da se obezbedi minimalan nadsloj od 0,8 m iznad cevi.
3. Na lokaciji predviđenoj za izgradnju priključka pristupnog puta do blok stanice 16 ne postoji paralelno vođenje i ukrštanje predmetnog objekta sa distributivnom gasnom mrežom u vlasništvu d.o.o. "Gas" Bečej.

Važnost ovih uslova prestaje nakon dve godine od dana njenog izdavanja, ukoliko se sa izvođenjem radova ne otpočne u tom periodu.

S poštovanjem,



VD direktor:


Saša Pavković, dipl. ecc.