

Министарство унутрашњих послова Републике Србије, Сектор за ванредне ситуације, Управа за превентивну заштиту, на основу чл. 36 Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/09 и бр. 20/15), чл. 30 Закона о експлозивним материјама, запаљивим течностима и запаљивим гасовима ('Сл. гласник СРС' бр. 44/77, 45/85, 18/89 и 'Сл. Гласник РС' бр. 48/94) и чл. 192, став 1 Закона о општем управном поступку ("Сл. лист СРЈ", бр. 33/97 и „Службени гласник РС“, бр. 30/10), по овлашћењу Министра унутрашњих послова 01 број 12243/11-4 од 25.11.2011. године, решавајући по захтеву број 002/2015 од 17.03.2015. године, од стране предузећа „ЕУРО ПЕТРОЛ“ д.о.о., Отмара Мајера 6, из Суботице, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

УТВРЂУЈЕ СЕ да је предузеће „ЕУРО ПЕТРОЛ“ д.о.о., Отмара Мајера 6, из Суботице, **СПРОВЕЛО** мере заштите од пожара предвиђене техничком документацијом за реконструкцију резервоара, опреме, инсталација и уређаја ради пренамене надземних резервоара за усладиштење мазута (тешко уље за ложење) капацитета $2 \times 1000 \text{m}^3$ у резервоаре за складиштење екстра лаког лож уља, проширење постојећег складишта ТНГ-а изградњом подземних резервоара за ТНГ $5 \times 200 \text{m}^3$, изградњу вагон претакалишта са два истакачка места за екстра лако лож уље и три истакачка места за ТНГ који раде по принципу смакнутог истакања, аутопретакалишта за ТНГ са два места за претакање и аутопретакалишта за екстра лако лож уље са два места за претакање, изградњу објекта за смештај особља (П+1) и базена за противпожарну воду са пумпном станицом, на К.П. 14322/4 КО Земун.

О б р а з л о ж е њ е

Предузеће „ЕУРО ПЕТРОЛ“ д.о.о., Отмара Мајера 6, из Суботице поднело је захтев за утврђивање спроведених мера заштите од пожара предвиђених техничком документацијом за реконструкцију резервоара, опреме, инсталација и уређаја ради пренамене надземних резервоара за усладиштење мазута (тешко уље за ложење) капацитета $2 \times 1000 \text{m}^3$ у резервоаре за складиштење екстра лаког лож уља, проширење постојећег складишта ТНГ-а изградњом подземних резервоара за ТНГ $5 \times 200 \text{m}^3$, изградњу вагон претакалишта са два истакачка места за екстра лако лож уље и три истакачка места за ТНГ који раде по принципу смакнутог истакања, аутопретакалишта за ТНГ са два места за претакање и аутопретакалишта за екстра лако лож уље са два места за претакање, изградњу објекта за смештај особља (П+1) и базена за противпожарну воду са пумпном станицом, на К.П. 14322/4 КО Земун, на коју је прибављена сагласност Решењем под 07/4 број 217-392/14 од

30.10.2014. године, измене и допуне техничке документације Решењем под 07/4 број 217-504/15 од 13.05.2015 године и одобрење локације Решењем под 07/2 број 217-531/12 од 27.06.2012.године, све издато од стране ове Управе.

Министарство унутрашњих послова Републике Србије, преко овлашћених радника Сектора за ванредне ситуације – Управе за превентивну заштиту извршило је технички преглед изведеног стања дана 03.04.2015. године и утврдило да СУ спроведене мере заштите од пожара предвиђене техничком документацијом.

На основу изложеног, решено је као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово решење је коначно у управном поступку. Против истог се може водити управни спор код Управног суда Србије у року од 30 дана од дана пријема наведеног Решења. Тужба се подноси непосредно наведеном суду.

Такса у износу од 118.030,00 динара наплаћена је сходно тарифном броју 18 и 46 Закона о административним таксама ("Сл. Гласник РС" бр. 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13 и 57/14).

Решено у Министарству унутрашњих послова Републике Србије, Сектору за ванредне ситуације, Управи за превентивну заштиту, под 07/4 број 217-353/15 од 19.05.2015. године.

НН

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:

1. Предузећу „ЕУРО ПЕТРОЛ“ д.о.о., из Суботице,
2. Управи за превентивну заштиту,
3. Архиви

D.O.O. „EURO PETROL“
TRGOVAČKO PREDUZEĆE
Broj: 05010/2015
Dana: 25.05.2015. god
SUBOTICA

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
главни полицијски саветник

Иван Зарев
