

**МИНИСТАРСТВО
ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И
ИНФРАСТРУКТУРЕ**

Немањина 22-26

11000 Београд

Ваш број: ROP-MSGI-877-LOC-1/2019

Наш број: OP046/19 (113/19)

Датум: 28.2.2019.г.

Јавно предузеће
"СРБИЈАГАС"
Нови Сад

Број 07-07/4959
- 1. 03. 2019

Предмет: Услови за израду техничке документације и одобрење са условима за извођење радова у заштитном појасу гасовода, у циљу издавања локацијских услова за изградњу тунелског оперативног центра ТОЦ "Манајле" и трансформаторске станице ТС5, на катастарским парцелама бр. 889/1, 893/2, 894/1, 895/1 и 896 КО Кржинце, на територији општине Владичин Хан, уз аутопут Е-75 Београд – Ниш – граница са БЈРМ, деоница Царичина долина – Владичин Хан, од km 885+772,79 до km 900+100,81

Поштовани,

У вези захтева ROP-MSGI-877-LOC-1/2019 за издавање услова за израду техничке документације и одобрења са условима за извођење радова у заштитном појасу гасовода, у циљу издавања локацијских услова за изградњу тунелског оперативног центра ТОЦ "Манајле" и трансформаторске станице ТС5, на катастарским парцелама бр. 889/1, 893/2, 894/1, 895/1 и 896 КО Кржинце, на територији општине Владичин Хан, уз аутопут Е-75 Београд – Ниш – граница са БЈРМ, деоница Царичина долина – Владичин Хан, од km 885+772,79 до km 900+100,81, обавештавамо Вас:

ЈП "Србијасгас" на предметном подручју нема изграђених гасовода и гасоводних објеката, те стога нема посебне услове за заштиту постојећих гасовода који би требало да буду садржани у предметној планској документацији.

Планом детаљне регулације разводног гасовода РГ 11-02 Лесковац – Врање са пратећим објектима на територији општине Владичин Хан предвиђена је изградња транспортног гасовода максималног радног притиска 55 bar и у складу са наведеним, при изради пројектно – техничке документације и изградњи објеката који су предмет ових услова потребно је очувати планирани коридор гасовода и у свему се придржавати:

- Правилника о условима за несметан и безбедан транспорт природног гаса гасоводима притиска већег од 16 bar ("Сл. гласник РС", бр. 37/13, 87/15).

С поштовањем,

Копије:

- Сектору за развој
- Архиви

**СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ
ДИРЕКТОР**

Владимир Ликић, дипл.инж.маш.