

ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ

“СРБИЈАВОДЕ” Београд

Водопривредни центар “Морава” Ниш

РЈ “Западна Морава” Чачак

број: 9527 / А

Датум: 01.11. 2018 год.

Н И Ш

ИП (436-9527/19.10.2018 год.)

Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ Београд, на основу члана 117. став 1. тачка 24) и став 3, и члана 118. став 2. Закона о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 93/12 и 101/16), Правилника о утврђивању Плана вађења речних наноса за период од августа 2017. до августа 2019. године („Службени гласник РС“, бр.82/2017), решавајући по захтеву за издавање водних услова (наш бр.9527 од 19.10.2018 год.) предузећа „GRAVEL TIM“ д.о.о. Ариље, ул.Виктора Зевника бр.3, 31230 Ариље, (матични број 21406180), Јавно водопривредно предузеће “Србијаводе” Београд, ВПЦ “Морава” Ниш, РЈ “Западна Морава” из Чачка издаје:

ВОДНЕ УСЛОВЕ

Предузећу „GRAVEL TIM“ д.о.о. Ариље, за израду техничке документације – „Пројекат за вађење речног наноса на експлоатационом пољу из корита и приобаља на левој обали реке Моравице на стационажи наспрам км 9+850, на кп.бр.37 КО Вирово, општина Ариље“.

Техничком документацијом за извођење радова, у даљем тексту Пројекат за вађење речних наноса, одређују се технички и други захтеви који морају да се испуне при обављању радова, под следећим условима:

1. У поступку припреме техничке документације, на основу претходних радова, изградити техничку документацију на нивоу Пројекта у складу са важећим прописима и нормативима за ову врсту радова. Техничку документацију треба да уради привредно друштво, односно правно лице које је регистровано за израду техничке документације, с тим да одговорни пројектант треба да поседује лиценцу 313 или 314 према класификацији Инжењерске коморе Србије.
2. При изради техничке документације водити рачуна о водним актима и постојећим водним објектима на начин који ће обезбедити заштиту њихове стабилности и заштиту режима вода;
3. Пројектом обухватити потребна акта: Акт надлежног органа о сагласности на студију о процени утицаја на животну средину, односно Акт којим се потврђује да није потребна процена утицаја на животну средину и доказе о решеним имовинско-правним односима, као и сагласност надлежног Министарства за пренамену земљишта;
4. Предметно експлоатационо поље налази се на око 2,5 км низводно од ушћа Великог Рзава у Моравицу. У архиви нашег предузећа постоји Мишљење РХМЗ-а са карактеристичним протицајима за хидролошку станицу „Ариље-Моравица“ и хидролошку станицу „Ариље-Белики Рзав“ и они износе:
 - средње воде ХС „Ариље-Моравица“ $Q_{sr} = 10,52 \text{ m}^3/\text{s}$,
 - средње воде ХС „Ариље-Белики Рзав“ $Q_{sr} = 7,91 \text{ m}^3/\text{s}$.
5. Да се сви хидраулички прорачуни изврше на основу тачке 4.
6. За потребе пројектовања предметне техничке документације, урадити потребан катастарско – топографски план предметне локације, у размери (Р -1:1000 или 1:2500) са следећим детаљима:

- новоснимљеним контурама леве и десне обале водотока;
- приказ експлоатационог поља обележеног карактеристичним тачкама и припадајућим координатама, као и приказ у односу на катастарске парцеле;
- положај приступног пута и манипулативних саобраћајница, на самом експлоатационом пољу;
- приказ постојећих водних објеката, регулационих грађевина са положајем оперативног полигона и попречних профила и сл;
- на топографском плану приказати и линију нивоа уреза воде на дан снимања и то минимум на 50 m, низводно и узводно од експлоатационог поља;

Геодетски снимак за израду топографског плана не сме да буде старији од три (3) месеца. У геодетском елаборату приложити важеће атесте мерних инструмената којима је вршено снимање попречних профила;

Коришћена геодетска опрема мора да испуњава одређене услове тачности, који се потврђују атестом или декларацијом. Мерење позиције треба да буде са мерном несигурности од 25 cm, а мерење дубина треба да буде са мерном несигурности од 5 cm;

7. Катастарско-топографски план, односно податке геодетских снимања треба дати и у дигиталној форми, у стандардном формату;
8. Подужни профил експлоатационог поља треба да обухвати и део водотока од минимално 50 m узводно и 50 m низводно, са приказом линије спруда по осовини, линије талвега и границе ископа, линије воде на дан снимања, линије средњег водостаја као и положај водних објеката са котама темеља ножице и котама круна;
9. Попречне профиле снимити преко целог корита са приказом нивоа радне воде, нивоа при средњем водостају и котама нивоа на најближој хидролошкој станици, са котама детаљних тачака по спруду, обалама и дну водотока. На свим профилима морају бити означени водни објекти, регулационе грађевине са неопходним котама и назначеним удаљеностима од границе ископа. Попречне профиле спрудишта урадити на растојању од 10 m, са приказом ископа и количинама материјала за сваки профил у размери ($P = 1:100$ или $P = 1:200$), зависно од ширине поља;
10. Експлоатацијом речних наноса на овом локалитету, не сме се угрозити стабилност природне обале корита за средњу и велику воду као ни стабилност евентуално постојећих водних објеката, регулационих и других грађевина у непосредној близини, као и хидролошке станице;
11. Техничко решење експлоатације речних наноса са предметног локалитета, дати у складу са следећим критеријумима:
 - да се предвиди експлоатација највише до коте талвега на предметној деоници,
 - у подужном правцу вађење наноса треба планирати у смеру од низводног профила ка узводном, а у попречном правцу у смеру од матице тока према обали,
 - приликом пројектовања експлоатационог поља у приобаљу оставити „заштитни појас“ ка природној обали реке у минималној ширини од 20 m (заштитни приобални појас остаје у затеченом стању и на њему је забрањен ископ),
12. Пројектом обавезно дати приказ табеларног прегледа количина материјала за експлоатацију и то по пројектованим профилима, како појединачно тако и кумулативно.
Према расположивој механизацији инвеститора, пројектом дати и динамику извршења радова;
13. Пројектом треба испоштовати и све остале техничке мере и прописе за ову врсту радова а такође и сагледати евентуалне последице након извршене експлоатације материјала, настале не придржавањем условљених критеријума и задатих техничких услова;
14. Инвеститор је обавезан да обезбеди прилазни пут експлоатационом пољу, уз решене имовинско-правне односе, с тим да се исти пошљунчи и одржава у функционалном стању за све време експлоатације;

15. За организовану, квалитетну и дугорочну експлоатацију речних наноса са предметног локалитета, у циљу тачног сагледавања састава литолошког профила налазишта, потребно је пре пројектовања, извршити и потребне геотехничке истражне радове путем истражних бушотина или обрадом пробног раскопа терена од стране стручних и овлашћених лица;
Поред овога може се користити и прогнозни литолошки профил у непосредној близини овог експлоатационог поља, уколико се истим располаже;
16. За случај да инвеститор, по извршеном ископу, планира одлагање избагерованог материјала на посебну депонију или сепарацију, за исте мора прибавити посебне водне услове;
17. Пројекат треба да садржи предмер количина материјала за багеровање;
18. У Пројекту треба истаћи сврху багеровања, место одлагања материјала, уписати технологију багеровања, типове машина, бегера и динамички план багеровања;
19. Предвидети начин обележавања експлоатационог поља на терену као и услове несметане контроле багеровања;
20. Да се по завршетку израде техничке документације - Пројекта, инвеститор обрати овом Јавном водопривредном предузећу са захтевом за издавање водне сагласности у складу са прописима.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Предузеће „GRAVEL TIM“ д.о.о. Ариље, (матични број 21406180), поднео је захтев (наш бр.9527 од 19.10.2018 год.) у поступку израде техничке документације - „Пројекат за вађење речног наноса на експлоатационом пољу из корита и приобаља на левој обали реке Моравице на стационажи наспрам км 9+850, на кп.бр.37 КО Вирово, општина Ариље“.

Уз захтев је достављена следећа документација:

- Решење о издавању лиценце за обављање делатности вађења речних наноса бр. 325-00-00880/2018-07 од 24.09.2018 год. – Републичка дирекција за воде;
- Лист непокретности бр. 10 за кп.бр. 37 КО Вирово, издат од стране РГЗ-а Службе за катастар непокретности Ариље, под бројем 953-1/2018-1551 од 11.10.2018 године;
- Копија плана издата од стране РГЗ-а Службе за катастар непокретности Ариље, под бројем 952-1/2018-1551 од 11.10.2018 године;
- Уговор о купопродаји парцеле кп.бр. 37 КО Вирово између Миленје Пајић из Чачка и Предузећа „GRAVEL TIM“ д.о.о. из Ариља, бр. ОПУ:654-2018 Јавни Бележник Жељко Јовачевић;
- Ситуација експлоатационог поља на орто-фото подлози – Р=1:2500 – Геодетски биро „GEOSISTEM“ Чачак;
- Ситуација експлоатационог поља на катастарској подлози – Р=1:2500 – Геодетски биро „GEOSISTEM“ Чачак;
- Прегледна карта - Ситуација експлоатационог поља на топографској карти – Р=1:25000 – Геодетски биро „GEOSISTEM“ Чачак;
- Извод о регистрованим подацима привредног субјекта –АПР од 30.07.2018 год.;

Приликом разматрања захтева коришћена је техничка и планска документација:

- План вађења речних наоса за период од августа 2017 до августа 2019 год. ("Службени гласник РС" бр. 82/2017).

На основу достављене документације, као и документације са којом располаже стручна служба ЈВП Србијаводе, утврђено је следеће:

На основу члана 117. Закона о водама („Сл.гласник РС., бр.30/10, 93/12 и 101/16), објекат и радови су типа 24 – вађење и депоновање на водном земљишту: речних наноса, камена и другог материјала из корита водотока, спрудова, речних алувиона и са обала природних водотока, природних и вештачких акумулација; тресета за хортикултуру; рекултивацију експлоатационог поља и непосредне околине, по завршеном вађењу. Такође, на основу чл.43 Закона о водама („Сл.гласник РС., бр.30/10, 93/12 и 101/16), у смислу водне делатности, у питању је „уређење водотока и заштита од штетног дејства вода,..

Право на вађење речног наноса (сагласно члану 89 Закона о водама) стиче се добијањем водне сагласности или закључењем концесионог уговора, што подразумева и обавезу решавања имовинских питања на парцелама на којима се вади речни нанос и постављају привремени објекти потребни за извођење радова;

За обављање делатности вађења речног наноса правно лице, односно предузетник, треба да буде уписано у одговарајући регистар (члан 90 Закона о водама) и да поседује лиценцу за обављање делатности вађења речног наноса. Лиценца за обављање делатности вађења речног наноса из водног пута издаје се на захтев правног лица, односно предузетника, решењем министарства надлежног за послове саобраћаја, а за обављање делатности вађења речног наноса из водотока на којима нема пловног пута и са водног земљишта, ради уређења режима вода, решењем Министарства пољопривреде и заштите животне средине, на период од пет година;

Инвеститор је у обавези да за коришћење водног земљишта регулише имовинске односе, као и да плаћа накнаду, у складу са Законом о водама.

Хидрографски подаци локације:

- најближи водоток:	Река Моравица
- слив/подслив:	Западна Морава
- водно подручје:	Морава
- водно тело:	Моравица од ушћа у Западну Мораву до ушћа Великог Рзава
• категорија водног тела:	река
• број:	229
• идентификација:	MOR_1

Хидролошки подаци локације:

Експлоатационо поље налази се на око 2,5 км низводно од ушћа Великог Рзава у Моравицу. У архиви нашег предузећа постоји Мишљење РХМЗ-а са карактеристичним протицајима за хидролошку станицу „Ариље-Моравица“ и хидролошку станицу „Ариље-Белики Рзав“ и они износе:

- средње воде ХС „Ариље-Моравица“ $Q_{sr} = 10,52 \text{ m}^3/\text{s}$,
- средње воде ХС „Ариље-Белики Рзав“ $Q_{sr} = 7,91 \text{ m}^3/\text{s}$.

Подаци о локацији:

- локација/насеље: атар села Вирово – општина Ариље;
- катастарска парцела: кп.бр.37 КО Вирово, општина Ариље - парцела је у приватном власништву подносиоца захтева. У листу непокретности води се као *остало природно неплодно земљиште*;
- општина/град: Ариље;
- управни округ: Златиборски;


Сходно условима из диспозитива решења, техничка документација треба да буде у складу са одредбама Закона о водама („Сл.гласник РС“, бр.30/10, 93/12 и 101/16), смерницама Стратегије управљања водама на територији Републике Србије („Сл.гласник РС“, бр.3/17) - Водопривредна основа Србије, Законом о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.74/09, ...), другим прописима, уз обавезне прилоге који су дефинисани Правилником о утврђивању Плана вађења речних наноса за период од августа 2017. до августа 2019. године („Службени гласник РС“, бр.82/2017)

Условом број 20. дата је обавеза инвеститору да се по завршетку израде техничке документације на основу чл.120. Закона о водама („Сл.гласник РС“, бр.30/10, 93/12 и 101/16) обрати овом Јавном водопривредном предузећу са захтевом за издавање водне сагласности у складу са прописима.

Водни услови су уписани у Уписник водних услова у смислу члана 130. Закона о водама, под бројем 663 од 01.11.2018.

Доставити:

- Подносиоцу захтева
- Водна књига
- Архива



Руководилац ВПЦ „Морава“ Ниш

Драгана Симић, дипл.правник