


Република Србија
Општина Бољевац
ОПШТИНСКА УПРАВА БОЉЕВАЦ
Одељење за урбанизам, обједињену процедуру и
извршења, имовинско правне послове и
послове јавних набавки
Одсек за примену обједињене процедуре
Број: 501-50/2017-III-02
Датум: 29.09.2017. године
Б О Љ Е В А Ц



Општинска управа општине Бољевац – Одељења за урбанизам, обједињену процедуру и извршења, имовинско правне послове и послове јавних набавки, на основу члана 10. став 4. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/04 и 36/09), и чл.136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник“, број 18/2016) решавајући по захтеву носиоца пројекта “GREEN ENERGY POINT“ Д.О.О. Београд, Француска бр. 6 доноси:

РЕШЕЊЕ

I УТВРЂУЈЕ СЕ да за пројекат Комбинована електрана за производњу топлотне и електричне енергије у Бољевцу на катастарској парцели 2900/2 КО Бољевац у Бољевцу **није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.**

II Носилац пројекта “GREEN ENERGY POINT“ Д.О.О. може приступити реализацији пројекта из тачке I овог решења, под условом да при реализацији пројекта обезбеди услове за смањење и отклањање штетних утицаја на животну средину, на начин описан у Прилогу 1 и Прилогу 2. Захтева за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину, као и да обезбеди мере у циљу спречавања, смањења и отклањања значајних штетних утицаја на животну средину и то :

Током пројектовања:

- Испоштовати све мере заштите које су прописане од стране јавних и комуналних надлежних установа и институција.
- У циљу пречишћавања димних гасова, односно смањења концентрација загађујућих материја у ваздух испод граничних вредности прописаних Уредбом, предвидети уградњу мултициклона и електрофилтера.
- На основу прописаних граничних вредности емисије гасова (продуката сагоревања) и услова квалитета ваздуха, потрошње енергента, метеоролошких услова, на датој локацији, пројектом предвидети изградњу димњака преко 20 м, унутрашњег пречника 1 метар.
- У циљу смањења буке и вибрација сву крупну опрему која може да буде узрочник настанка повишеног нивоа вибрација монтирати на елементне са опругама и уградити амортизере вибрација.
- Предвидети резервоар дизел агрегата са дуплим плаштом, као и детекцију цурења горива из резервоара.
- Трансформатор сместити у непропусну танквану, одређене запремине, чиме се спречава цурење уља из трансформатора.

Током извођења радова

- Чврсти отпад који настаје током радова (рушења и изградње) на комплексу одлагати у пригодне контејнере који се морају редовно контролисати и празнити. Контејнери морају бити на чврстој подлози која је водонепропусна.
- Током градње предвидети посебан простор за снабдевање машина нафтом и нафтним дериватима.
- У случају изливања на земљиште, извршити санацију загађене површине.
- У акцидентним ситуацијама у циљу заштите природе, обавезно обавестити надлежне инспекцијске службе и установе.
- При пројектовању и радовима на објекту применити техничке услове и мере звучне заштите помоћу којих ће се бука свести на дозвољен ниво.
- Потребно је користити технички исправне машине и возила.
- Током извођења радова одржавати механизацију грађевинских машина и возила у исправном стању, у циљу максималног смањења буке.
- Стриктно примењивати прописе заштите на раду у циљу заштите радника од буке и повреда на градилишту.
- У случају да дође до прекида радова из било ког разлога, обезбедити објекат и околину.
- Одржавати и редовно кvasити приступне и градилишне путеве, ради редуковања прашине.
- Радове изводити према техничкој документацији на основу које је издата грађевинска дозвола, односно вршити према техничким мерама, прописима, нормативима и стандардима који важе за изградњу оваквих објеката.
- Уколико се при извођењу радова наиђе на природно добро које је геолошко – палеонтолошког типа и минеролошко – петрографског порекла потребно је одмах прекинути радове и обавестити овлашћено Министарство.

Током експлоатације објекта

- Носилац пројекта је у обавези да успостави ефикасан мониторинг и контролу процеса рада котларнице у циљу повећања еколошке сигурности, а који подразумева праћење емисије загађујућих материја у ваздух које се испуштају из димних канала котларнице у складу са одредбама Закона о заштити ваздуха („Службени гласник РС“, број 36/09 и 10/2013), Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих материја у ваздух из постројења за сагоревање („Службени гласник РС“, број 6/2016) и Уредбе о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Службени гласник РС“, број 11/10, 75/10 и 63/2013). Гранична вредност емисија загађујућих материја за нова средња постројења за сагоревање (постројења за сагоревање топлотне снаге мање од 50 MWth) за чврста горива дата је Уредбом о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из постројења за сагоревање („Службени гласник РС“, бр. 6/2016)
- Потребно је вршити мерења квалитета ваздуха. Параметри који се прате су: прашкасте материје, угљен моноксид, сумпор диоксид, азот диоксид, укупни органски угљеник.
- На предметној локацији дозвољено је обављање делатности које не угрожавају квалитет животне средине, не производе буку, вибрације или непријатне мирисе.
- Обавеза Носиоца пројекта је да редовно прати ниво буке у току експлоатације, преко овлашћене институције у складу са Законом о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10) и Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Службени гласник РС“, број 75/10).

- За мерење буке треба ангажовати стручну организацију, која има уређаје за мерење буке и која може адекватно обрадити резултате мерења
- Обезбедити довољан број контејнера за прикупљање отпада у складу са условима добијеним од надлежних институција.
- Пепео се из објекта прикупљати затвореним системима у два затворена метална контејнера. Запремина контејнера је 12 м³.
- Обавеза Носилац пројекта је да склопи уговор са лиценцираном организацијом која ће бити одговорна да односи контејнере са издвојеним пепелом са локације на свака три дана. Свако преузимање отпада обавезно мора пратити Документ о кретању отпада.
- Носилац пројекта је дужан да води и чува евиденцију о отпаду и доставља редовни годишњи извештај Агенцији за заштиту животне средине у складу са Законом о управљању отпадом, Службени гласник РС бр. 36/09, 88/10 и 14/16.
- Фекалне воде испуштати директно у канализацију.
- Испред комплекса постројења, према прилазном путу засадити дрворед као заштитни појас.
- Руковање инсталацијом може и мора вршити само стручно оспособљено и овлашћено лице у складу са упутствима за руковање и одржавање.
- Обавезна је периодична контрола свих инсталација од стране овлашћених лица о чему се води евиденција.
- Одржавати путеве евакуације чисте и проходне.

О б р а з л о ж е њ е

Носилац пројекта, "GREEN ENERGY POINT" Д.О.О. Београд, улица Француска број 6, обратио се овом органу дана 22.08.2017. године захтевом за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат Комбинована електрана за производњу топлотне и електричне енергије у Бољевцу, улица Изворски пут бб, на катастарској парцели 2900/2 КО Бољевац у Бољевцу.

Уз захтев је приложена следећа документација:

Прилог 1 Прилог 2 Захтева за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекат Комбинована електрана за производњу топлотне и електричне енергије у Бољевцу на КП 2900/2 КО Бољевац у Бољевцу, технички опис пројекта архитектуре из идејног решења, ситуациони пан – постојеће стање, ситуациони план, Локацијске услове бр.353-19/2017-III-02 од 18.08.2017. године, Овлашћење бр.38/17 од 07.08.2017, Потврда о уплати републичке административне таксе

Поступајући по предметном захтеву овај орган је сагласно члану 10. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гл. РС“, бр.135/04, 36/2009) обавестио заинтересоване органе, организације и заинтересовану јавност ради добијања мишљења на поднети захтев.

Током јавног увида достављен је одговор ЈВП „Србијаводе“, ВПЦ „Сава- Дунав“, РЈ „Неготин“ у Неготину бр.349/1-17 од 30.08.2017. године у којем се наводи да су инвеститору "GREEN ENERGY POINT" Д.О.О., у поступку обједињене процедуре издати водни услови бр.1-4258/1 од 10.08.2017. у поступку припреме техничке документације за изградњу когекеративног постројења на КП бр. 2900/2 КО Бољевац.

Надлежном органу достављен је одговор Завода за заштиту природе, радна јединица у Нишу, бр.020-2046/2 од 18.09.2017 године. У допису се наводи да је Завод мишљења да треба урадити студију процене утицаја на животну средину пројекта Комбиноване

електране за производњу топлотне и електричне енергије - СНР јер може имати значајан утицај на природу.

Према важећој регулативи из области заштите животне средине тј. према Уредби о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (Службени гласник РС бр. 114/08) наведени пројекат спада у пројекте за које се може захтевати процена утицаја на животну средину. Налази се на листи II поменуте Уредбе, под редним бројем 3. алинеја 1)

Постројења за производњу електричне енергије, водене паре, топле воде, технолошке паре или загрејаних гасова (термоелектране, топлане, гасне турбине, постројења са мотором са унутрашњим сагоревањем, остали уређаји за сагоревање), укључујући и парне котлове, у постројењима за сагоревање уз коришћење свих врста горива – са снагом од 1MW до 50MW. Предметно постројење је планирано да производи електричну енергију капацитета око 2,6 MWел и топлотну енергију капацитета око 8,3 MW, а укупни капацитет СНР постројења је 10,9MW.

Увидом у приложену документацију и по спроведеном поступку у складу са Законом о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“, број 135/04 и 36/09) закључено је да наведени пројекат: Комбинована електране за производњу топлотне и електричне енергије - СНР неће представљати значајног загађивача животне средине и да ће применом услова и мера заштите животне средине бити обезбеђен прописан квалитет животне средине, те није потребна израда Студије о процени утицаја пројекта на животну средину.

Такса за ово решење наплаћена је на основу тарифног броја 186. Закона о републичким административним таксама („Сл.гласник РС“, број: 43/03, 5/09....112/15, 50/16, 61/201) у износу од 2010,00 динара.

Упуство о правном средству : Против овог Решења може се изјавити жалба Министру заштите животне средине Републике Србије у року од 15 дана од дана пријема решења, а заинтересована јавност у року од 15 дана од дана објављивања обавештења о донетом решењу. Жалба се непосредно или шаље поштом преко првостепеног органа, са доказима о уплати републичке административне таксе у износу од 460,00 динара на основу тарифног броја 6. Закона о републичким административним таксама на жиро рачун број: 840-742221843-57 позив на број 97 20-026 на рачун буџета РС.

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Носиоцу пројекта, надлежној инспекцији и архиви.



ШЕФ ОДСЕКА
Наташа Грбовић