



Датум издања	05 JUL 2018
Број издања	07
Број архиве	UP 1396



Огранак Електродистрибуција Ед Краљево

Република Србија

Погон Рашка

Министарство, грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре

ЦЕОП:ROP-MSGI-16322-LOC-1/2018

Наш број:8Г.5.0.0.Д 09 09-186038/1

Место, датум:29.06.2018.год

Немањина бр 22-26 11000 Београд

„ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција ЕД Краљево Погон Рашка размотрио је захтев примљен дана 27.06.2018.год године. На основу одредби члана 140. Закона о енергетици ("Сл. гласник РС" бр. 145/14), 8 и 86 Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14), Уредбе о локацијским усковима ("Сл. гласник РС" бр. 35/15, 114/15), Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом ("Сл. гласник РС" бр. 63/13), Правила о раду дистрибутивног система ("Сл. гласник РС" бр. 71/2017 од 21.07.2017. године) и Одлуке о преносу овлашћења бр. 05.0.0.0.-08.01-36048/37-2016 од 11.07.2016. доноси се

УСЛОВИ ЗА УКРШТАЊЕ И ПАРАЛЕЛНО ВОЂЕЊЕ

за изградњу-реконструкцију ски лифта Марине воде на Копаонику, кат. Парц. бр. 10/6, 2461/12527/2 и 86/2 К.О. Копаоник.

На датој локацији у катастру подземних инсталација немамо снимање и учтано нисконапонске и високонапонске кабловске водове, тако да је потребно пре почетка извођења земљаних радова обратити се ЕД Краљево - Погону Рашка како би исте кабловске водове обележили на терену. У случају оштећења каблова, потребно је исте санирати према техничком решењу надлежних из ЕД Краљево - Погон Рашка о трошку инвеститора.

1. Инвеститор је у обавези да поштује следеће:

- 1.1. Хоризонтална удаљеност водоводних и канализационих цеви од енергетског кабла мора износити најмање 0,5m.
- 1.2. Укрштање енергетског кабла и водоводних и канализационих цеви, врши се на вертикалном растојању од најмање 0,5m. Водоводне и канализационе цеви се на месту укрштања, постављају испод или изнад енергетског кабла.
- 1.3. Уколико не могу да се постигну растојања према тачкама 1.1 и 1.2, на тим местима енергетски кабл мора бити положен у заштитну цев, али и тада растојања не смеју да буду мања од 0,3 m.
- 1.4. Пројектном документацијом, у случају потребе, предвидети изградњу шахтова тако да не угрожавају трасу постојећих електроенергетских објеката.
- 1.5. Заштитне цеви, пластични штитници, сигналне траке и кабловске ознаке се не смеју уништавати и морају се вратити у првобитни положај.
- 1.6. Инвеститор је у обавези да заштити постојеће кабловске водове у складу са одредбама

Правилника о техничким нормативима за електроенергетска постројења називног напона изнад 1000 V („Службени лист СФРЈ“, бр. 4/1974 и 13/1978).

- 1.1. Хоризонтална удаљеност енергетског кабла и електронских комуникација мора износити најмање:
 - 0,5 m за каблове 1kV и 10kV
 - 1m за каблове преко 10kV
- 1.2. Укрштање енергетског кабла и водова електронских комуникација врши се на вертикалном размаку од најмање 0,5m. Водови електронске комуникације се на месту укрштања постављају изнад енергетског кабла. Угао укрштања по правилу треба да је што ближи 90°.
- 1.3. Уколико не могу да се постигну размаци према тачкама 1.1. и 1.2. на тим местима енергетски кабл мора бити положен у заштитну цев, али и тада размак не сме да буде мањи од 0,3m.
- 1.4. Заштитне цеви, пластични штитници, сигналне траке и кабловске ознаке се не смеју уништавати и морају се вратити у првобитни положај.
- 1.5. Инвеститор је у обавези да заштити постојеће кабловске водове у складу са одредбама Правилника о техничким нормативима за електроенергетска постројења називног напона изнад 1000 V („Службени лист СФРЈ“, бр. 4/1974 и 13/1978).
- 1.6. Траса каблова електронских комуникација мора бити удаљена најмање 1m од најближе стране бетонског постоља стуба. Статичка стабилност стубова не сме бити угрожена.
- 1.7. У траси на којој се врши изградња електронских комуникација налазе се подземни 0,4 kV кабловски прикључци који су повезани са надземном НН мрежом а нису уцртани у КАТ-ком.
- 1.8. При укрштању и паралелном вођењу надземног електроенергетског вода са мрежом електронских комуникација, поштовати одредбе „Правилника о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1kV до 400kV“ објављеног у „Службеном листу РС“ број 65/88 и 18/92.

2. Додатни услови за извођење радова на изградњи објекта

- 2.1. Грађевинске радове у непосредној близини електроенергетских објеката вршити ручно, без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите.
- 2.2. Најкасније осам дана пре почетка било каквих радова у близини електроенергетских објеката инвеститор је у обавези да се у писаној форми обрати Служби за припрему и надзор одржавања „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција ЕД Краљево Погон Рашка, у коме ће навести датум и време почетка радова, одговорно лице за извођење радова и контакт телефон.
- 2.3. Обавезује се инвеститор да уколико приликом извођења радова наиђе на подземне електроенергетске објекте, одмах обавести Службу за припрему и надзор одржавања „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција ЕД Краљево Погон Рашка у Рашки.
- 2.4. У случају потребе за измештањем електроенергетских објеката морају се обезбедити алтернативне трасе и инфраструктурни коридори уз претходну сагласност „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција ЕД Краљево Погон Рашка). Трошкове постављања електроенергетског објекта на другу локацију, као и трошкове градње, у складу са чл.217. Закона о енергетици („Сл. гласник РС“ бр. 145/14), сноси инвеститор објекта због чије изградње се врши измештање.
3. Ови Услови имају важност 12 месеци од дана издавања.
4. Уколико настану промене које се односе на ситуацију трасе-локације предметног објекта, инвеститор је у обавези да промене пријави и затражи издавање нових услова.
5. Услови за укрштање и паралелно вођење са овереним ситуацијама морају бити у

садржају пројектне документације.

6. За неухваћавање било којег од наведених услова инвеститор сноси пуну одговорност.

Услуга издавања Услова за укрштање и паралелно вођење се наплаћује по важећем ценовнику нестандартних услуга, тачка II.2.7 у износу од 11 878,8 динара (са ПДВ-ом) на жиро рачун Погона Рашка бр.160-751-54.

Обрадио
Велибор Шарац, ел.инж.,

Водећи стручни сарадник за енергетику
Погона Рашка
Предраг Читлучанин, дипл.инж.ел.

ЗОРАН
КОВАЧЕВИЋ
3110968780825-
3110968780825

Digitally signed by ЗОРАН
КОВАЧЕВИЋ
3110968780825-3110968780825
DN: cn=ЗОРАН КОВАЧЕВИЋ
3110968780825-3110968780825,
email=zoran.kovacevic@edraska.r
s, c=RS
Date: 2018.07.05 08:56:34 +02'00'

Огранак ЕД Краљево
Директор
Ђорђе Аћимовић, дипл.екон.

Доставити:

1. Наслову
2. Служби за енергетику
4. Писарници