



Душанова 2а
36350 Рашка
Број: 2734
Датум: 03.07.18

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
Београд, Немањина 22 - 26

ЈКП „Рашка“ из Рашке, поступајући по захтеву бр. ROP-MSGI-16322-LOC-1/2018, од 21.06.2018.год. Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд, Немањина 22-26, у вези захтева ЈП Скијалишта Србије, у вези издавања локацијских услова за пројектовање и прикључење за реконструкцију ски лифта Марине воде на Копаонику, на к.п. бр. 10/6, 2461/1, 2527/2 и 86/2 КО Копаоник, дајемо Вам следеће:

ТЕХНИЧКЕ УСЛОВЕ

Локација која је предмет локацијских услова у смислу комуналне инфраструктуре је оптерећена објектима који су у надлежности ЈКП „Рашка“, те са тим у вези постоје ограничења у смислу реконструкције ски лифта Марине воде на Копаонику.

На основу правилника о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите (Службени гласник 92/2008) забрањена је изградња било каквог објекта на површини од 1,5 м лево и десно од магистралног цевовода.


Магистрални водоводни цевовод Ø280мм ПВЦ простире се између 1. и 2. постојећег стуба жичаре-ски лифта, тачније на растојању од 19,7м од 1. према 2. постојећем стубу. Положај цевовода је уцртан на подлози – ситуацији коју сте нам ви доставили и налази се у прилогу овог документа.

Инвеститор је у обавези да нас пре извођења радова обавести ради присуства наших радника и обиласка локација са извођачем радова а све у циљу обележавања наше водоводне мреже.

Напомињемо да је објекат „ски бифе Бабеја“ прикључен на водоводну мрежу коју одржава и којом управља ово предузеће, за чији положај прикључка нисмо у потпуности сигурни из разлога што смо водоводне цевоводе наследили пре пар година од „Генекса“ без икаквих водова уцртаних у катастру, тако да је могућа појава водоводних објеката мањих пречника које нисмо уцртали у прилогу.

Прилог: Положај водоводног цевовода Ø280мм ПВЦ .

Обрадио,  Срећко Лађевић

Технички Директор
 Драган Каровић


Директор
Радомир Јаћковић