

0.1. НАСЛОВНА СТРАНА ГЛАВНЕ СВЕСКЕ

0 ГЛАВНА СВЕСКА

Инвеститор: Јавно предузеће "СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ"
Београд, Милутина Миланковића бр.9

Објект: Осветљење ски стазе Панчић у Ски
центру Копаоник, парцеле бр.7/5, 6/4, 4/84,
2/8, 4/20, 7/1, 94/1, 95 и 96 КО Копаоник,
општина Рашка и к.п. бр. 1877/4 КО Брзеће,
општина Брус

Врста техничке документације: ИДР Идејно решење

За грађење / извођење радова: нова градња

Пројектант: Предузеће за инжењеринг у грађевинарству "КОТА", доо
Милице Српкиње бр. 12, Београд

Одговорно лице пројектанта: Небојша Шутиноски, дипл. инж. ел.

Печат и потпис:



Електронски сертификат



Главни пројектант: Небојша Шутиноски, дипл. инж.
ел. Број лиценце: 350 5773 03

Печат и потпис:



Електронски сертификат



Број техничке документације: 204/18

Место и датум: Београд, јун 2018.

0.2. САДРЖАЈ ГЛАВНЕ СВЕСКЕ

0.1.	Насловна страна главне свеске
0.2.	Садржај главне свеске
0.3.	Одлука о одређивању главног пројектанта
0.4.	Изјава главног пројектанта
0.5.	Садржај техничке документације
0.6.	Подаци о пројектантима
0.7.	Општи подаци о објекту и локацији
0.8.	Сажети технички опис

0.3. ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТАНТА

На основу члана 128. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 и 121/12, 42/13—одлука УС, 50/2013—одлука УС, 98/2013—одлука УС, 132/14 и 145/14) и одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта ("Службени гласник РС", бр. 23/2015, 77/2015, 58/2016, 96/2016 и 67/2017) као:

ГЛАВНИ ПРОЈЕКТАНТ

за израду Идејног решења (ИДР) Електроенергетских инсталација Осветљења ски стазе Панчић у Ски центру Копаоник, парцеле бр. 7/5, 6/4, 4/84, 2/8, 4/20, 7/1, 94/1, 95 и 96 КО Копаоник, општина Рашка и к.п. бр. 1877/4 КО Брзеће, општина Брус

одређује се:

Небојша Шутиноски, дипл.инж.ел.

број лиценце: 350 5773 03

Инвеститор:

Јавно предузеће "СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ"
Београд, Милутина Миланковића бр.9

Одговорно лице/заступник:

Дејан Ћика, директор

Печат и потпис:



Број техничке документације: 204/18

Место и датум: Београд, јун 2018.

0.4. ИЗЈАВА ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТАНТА

Главни пројектант Идејног решења (ИДР) Електроенергетских инсталација
Осветљења ски стазе Панчић у Ски центру Копаоник, парцеле бр.7/5, 6/4, 4/84, 2/8,
4/20, 7/1,94/1,95 и 96 КО Копаоник, општина Рашка и к.п. бр. 1877/4 КО Брзеће,
општина Брус

Небојша Шутиноски, дипл.инж.ел.

ИЗЈАВЉУЈЕМ

да су делови Идејног решења (ИДР) међусобно усаглашени, да подаци у Главној свесци
одговарају садржини пројектне документације

0	ГЛАВНА СВЕСКА	Бр.204/18
4	ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ	Бр.204/18

Главни пројектант : Небојша Шутиноски,дипл.инж.ел.

Број лиценце: 350 5773 03

Печат: Потпис:



Број техничке документације: 204/18

Место и датум: Београд, јун 2018.

0.6. ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТАНТИМА

0. ГЛАВНА СВЕСКА

Пројектант: Предузеће за инжењеринг у грађевинарству "КОТА",
доо

Милице Српкиње бр. 12, Београд

Главни пројектант: Небојша Шутиноски, дипл. инж.
ел.

Број лиценце: 350 5773 03

Печат и потпис:



4. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

Пројектант: Предузеће за инжењеринг у грађевинарству "КОТА",
доо

Милице Српкиње бр. 12, Београд

Одговорни пројектант: Небојша Шутиноски, дипл. инж.
ел.

Број лиценце: 350 5773 03

Печат и потпис:



ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ

димензије објекта:	кота код 1. стуба:	1720 m
	кота код 31. стуба:	1972 m
	висинска разлика:	252m
	дужина стазе:	1650 m
	ширина стазе:	40 m
	површина стазе:	66.000 m ²
	класа осветљења према препорукама GAISF	III (Eh=50lx, Ra>20 Emin/Esr=0.3)
	нужно осветљење:	Eh=10%
	12-метарски стубови:	31
	пројектори за главно осветљење слично типу Philips OptiVision MVP507 MHN-FC2000W/740 400V WB SI са предспојним прибором ECB330 MHN-FC2000W 360-415V:	2 kW – 35 ком (метал-халогене сијалице)
материјализација објекта:	пројектори за нужно осветљење слично типу Philips CoreLine Tempo BVP130 LED260-4S/740 A и Philips CoreLine Tempo BVP125 LED120-4S/740 A:	ЛЕД извори -217W (8ком) и 95W (33ком)
	стубови:	челични конусни полигонални – ком. 31
	P _{max} (главно осветљење) 35 x 2.000,0 W	70 000,0 W
	P _{max} (нужно осветљење) 33x 95,0 W 8 x 217,0 W	4.817,0 W
индекс заузетости:		
индекс изграђености:		
друге карактеристике објекта:		
предрачунска вредност објекта	58.000.000,00 РСД ПДВ 20%: 11.600.000,00 РСД УКУПНО: 69.600.000,00 РСД	

Главни пројектант:



Небојша Шутиноски дипл. инж. ел

лиценца бр. 350 3475 03