



JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "DOLJEVAC"

Ul. Nikole Tesle 69/I, 18410 Doljevac

e-mail: jkpdoljevac@gmail.com

Šifra delatnosti: 8130

Matični broj: 17449907

PIB 102125728

Žiro račun: 355-3200475894-76

Tel/Fax: 870-327; 870-443

Vojvodanska banka

JKP „Дољевац“

Број 28-08/19

Дана 18.02.2019.године

Дољевац

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
И ВАНПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Послови урбанизма
Број: ROP-DOL-37625-LOC-2/2019
Интерни број: 353-45

ПРЕДМЕТ: Издавање сагласности

Захтевом број ROP-DOL-37625-LOC-2/2019 интерни број 353-45 од 14.02.2019.год. обратила се Општина Дољевац, МБ 07171820, ПИБ 100491448 овом Одељењу за издавање локацијских услова за изградњу секундарне водоводне мреже у насељу Дољевац на к.п.бр. 2731/1, 2729, 2416, 2420, 2466, 2076, 2471/2, 2475/3, 2497, 2494, 2493, 2472, 2509, 2508, 2507, 2517, 2728/1, 2733, 1716/4, 1584, 1696, 1818, 1838, 1821, 1931, 1958, 1978, 2552, 2619, 2061, 2089, 2127, 2141/2, 2147/1, 2148, 2150, 2158, 2159, 2161, 2169, 2119, 2149, 2160, 2348, 985, 422, 423, 371, 980, 435 и 2293 К.О. Дољевац у Дољевцу, ЈКП „Дољевац“ из Дољевца издаје следеће:

ТЕХНИЧКЕ УСЛОВЕ

На поменутој локацији за изградњу секундарне водоводне мреже у насељу Дољевац на к.п.бр. 2731/1, 2729, 2416, 2420, 2466, 2076, 2471/2, 2475/3, 2497, 2494, 2493, 2472, 2509, 2508, 2507, 2517, 2728/1, 2733, 1716/4, 1584, 1696, 1818, 1838, 1821, 1931, 1958, 1978, 2552, 2619, 2061, 2089, 2127, 2141/2, 2147/1, 2148, 2150, 2158, 2159, 2161, 2169, 2119, 2149, 2160, 2348, 985, 422, 423, 371, 980, 435 и 2293 К.О. Дољевац у Дољевцу **постоје изграђени објекти канализационе мреже .**

1. Приликом извођења радова на изградњи секундарних водова водоводне мреже ако траса прелази на другу страну асфалтног пута урадити подбушивање пута , како би се на тај начин очувала конструкција трупа пута.
2. Хоризонтална удаљеност водоводне мреже од канализационих цеви мора износити најмање 0,5 м.
3. 2. Уколико дође до укрштања канализационих цеви и водоводне мреже вршиће се на вертикалном растојању од најмање 0,5м.
4. 3. Грађевинске радове у непосредној близини кан. објекта вршити ручно , без употребе механизације.
5. Приликом извођења радова водити рачуна да не дође до оштећења истих.
6. 4. У току извођења радова обезбедити несметано одвијање саобраћаја у складу са Законом о путевима.
7. Одвијање саобраћаја обезбедити адекватном саобраћајном сигнализацијом у складу са Правилником о саобраћајној сигнализацији.
8. Након изведених радова саобраћајнице у случају оштећења довести у првобитно стање.
9. Уз захтев достављена је сва потребна документација за издавање техничких услова.
10. Пре почетка извођења радова обратити се ЈКП „Дољевац” (тел. 018/870-327).

С' поштовањем,

У Дољевцу, дана 18.02.2019.год.

Обрађивач у ИЈО
грађ.инг.Драгица Миловановић