

**Огранак Електродистрибуција Ниш****Булевар др Зорана Ћинђића бр. 46а****ЦЕОП: ROP-MSGI-26551-LOC-3/2018****Наш број: 8П.1.1.0.-Д.10.23.-30075/3-2019****Ниш 08.02.2019. године.****МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА****САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ****Ул. Немањина бр. 22 - 26****11000 Београд**

„ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Ниш размотрио је захтев надлежног органа, примљен дана 29.01.2019. године. На основу одредби члана 140. Закона о енергетици („Сл. гласник РС” бр. 145/14), 8 и 86 Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС” бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14), Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС” бр. 35/15, 114/15), Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом („Сл. гласник РС” бр. 63/13), Правила о раду дистрибутивног система („Сл. гласник РС” бр. 71/2017 од 21.07.2017. године) и Одлуке о преносу овлашћења бр. 05.0.0.0.-08.01.-147302/1-17 од 07.06.2017. године, доносе се

УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ

за реконструкцију пруге Ниш - Прешево - граница Македоније, деоница Ниш - Брестовац, од km 244+600,00 до km 267+430,00, на катастарским парцелама на територији Града Ниша и општине Дољевац.

На основу увида у Идејно решење бр. РТ-904-IR-0 од 14. Децембра 2018. године, дају се ови услови.

На датој траси планирани су нови електроенергетски објекти за које је „Инфраструктура железнице Србије” а.д. издала Техничке услове за паралелно вођење и укрштај, под бројем: 2/2018-1424 (МС/351) и 2/2018-1425 (МС/351) од 31.10.2018. године.

На датој траси постоје електроенергетски објекти који се укрштају или паралелно воде са планираним радовима на траси реконструкције пруге, а власништво су „ЕПС Дистрибуција” д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Ниш:

1. Надземни вод 10kV ТС 10/0,4kV „Димитрија Туцовића” - ТС 35/10kV „Станко Пауновић”
2. Подземни вод 0,4kV из ТС 10/0,4kV „Ледена Стена 5” извод бр. 1
3. Надземни вод 35kV ТС 35/10kV „Бубањ” - ТС 35/10kV „Станко Пауновић”
4. Надземни вод 35kV ТС 110/10kV „Ниш 1” - ТС 35/10kV „Црвени Крст”
5. Подземни вод из ТС 10/0,4kV „Ледена Стена 6” извод бр. 2
6. Надземни вод 10kV ТС 10/0,4kV „Насеље Делиград” - ТС 10/0,4kV „Поповац ЖТП”
7. Подземни вод 0,4kV из ТС 10/0,4kV „КПД Петља” извод бр. 4 (налази се испод надвожњака)
8. Надземни вод 0,4kV из ТС 10/0,4kV „КПД Петља” (самоносиви кабловски вод X00/O-A 3x70+50/8+16 који се налази у пропусту испод железничке пруге).
9. Подземни вод 10kV ТС 10/0,4kV „Ново Село 5” - ТС 10/0,4kV „КПД Петља”
10. Подземни вод 0,4kV из ТС 10/0,4kV „КПД Петља” (ел. енергетски вод)

11. Надземни вод 35kV TC 35/10kV „Топоница” - TC 110/35/kV „Ниш 1”
12. Подземни вод 10kV TC 10/0,4kV „Ново Село 5” - TC 35/10kV „Хладњача”
13. Подземни вод 35kV TC 35/10kV „Хладњача” - TC 35/10kV „Мрамор”
14. Надземни вод 35kV TC 35/10kV „Техногас” - TC 110/35/kV „Ниш 1” (у надлежности ЕД Прокупље)
15. Надземни вод 110kV у надлежности Електромреже Србије
16. Подземни вод 10kV TC 10/0,4kV „Доње Међурово железничка станица” - TC 35/10kV „Хладњача”
17. Подземни вод 0,4kV из TC 10/0,4kV „Горње Међурово 2” извод бр. 2
18. Подземни вод 10kV TC 10/0,4kV „Горње Међурово 2” - TC 10/0,4kV „Горње Међурово сепарација”
19. Подземни вод 0,4kV из TC 10/0,4kV „Горње Међурово 2” извод бр. 5
20. Подземни вод 0,4kV из TC 10/0,4kV „Чапљинац 3” извод бр. 4
21. Надземни вод 10kV TC 10/0,4kV „Чапљинац” - TC 10/0,4kV „Малошиште 5”
22. Подземни вод 0,4kV из TC 10/0,4kV „Чапљинац” извод бр. 4
23. Подземни вод 0,4kV из TC 10/0,4kV „Чапљинац” улично светло
24. Подземни вод 10kV TC 10/0,4kV „Малошиште 3” - TC 35/10kV „Клисура”
25. Подземни вод 0,4kV из TC 10/0,4kV „Малошиште 3” извод бр. 2
26. Надземни вод 10kV TC 10/0,4kV „Насеље 21. Мај” - TC 35/10/kV „Клисура”
27. Подземни вод 10kV TC 35/10kV „Клисура” - TC 10/0,4kV „Леони” налази се испод моста
28. Надземни вод 35kV TC 35/10kV „Житорађа” - TC 35/10kV „Клисура”
29. Надземни вод 10kV TC 10/0,4kV „Димит” - TC 35/10/kV „Клисура”
30. Надземни вод 10kV TC 35/10kV „Дољевац кланица” - TC 35/10kV „Клисура”
31. Подземни вод 10kV TC 10/0,4kV „Дољевац дом културе” - TC 10/0,4kV „Дољевац насеље”
32. Надземни вод 10kV TC 10/0,4kV „Кочане 2 зем. задруга” - TC 10/0,4kV „Кочане Дадап”
33. Подземни вод 10kV TC 10/0,4kV „Пуковац 1” - TC 10/0,4kV „Пуковац Пуста река”
34. Подземни вод 0,4kV из TC 10/0,4kV „Пуковац 0”
35. Подземни вод 10kV TC 10/0,4kV „Пуковц 0” - TC 10/0,4kV „Пуковац 3”

1. Инвеститор је у обавези да поштује следеће:

- 1.1. Уколико приликом реконструкције пруге Ниш-Прешево-граница Македоније, деоница Ниш-Брестовац, од km 244+600,00 до km 267+430,00, на катастарским парцелама на територији Града Ниша и Општине Дољевац, дође до било каквих измена трасе као и подизања или спуштања насипа или његовог проширења на местима где се наши електроенергетски водови укрштају са пругом на приложеној деоници свако укрштање мора се понаособ обрадити у смислу главног пројекта, а главни пројекат доставити надлежној електродистрибуцији на сагласност.
- 1.2. За надземне електроенергетске водове напонског нивоа 110kV, 35kV, 10kV и 0,4kV, који се укрштају или паралелно воде са електрифицираном пругом, поступити у складу са Законом о Енергетици, одредбама Правилника о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1kV до 400kV и Техничким прописима и препорукама ЕПС-а.
- 1.3. За кабловске водове напонског нивоа 35kV, 10kV и 0,4kV, који се укрштају или паралелно воде са електрифицираном пругом треба поступити у складу са Законом о Енергетици, Техничким прописима и препорукама ЕПС-а.

2. Додатни услови за извођење радова на изградњи објекта:

- 2.1. Грађевинске радове у непосредној близини електроенергетских објеката вршити ручно, без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите.
- 2.2. Најкасније осам дана пре почетка било каквих радова у близини електроенергетских објеката инвеститор је у обавези да се у писаној форми обрати Служби за припрему и надзор одржавања „ЕПС Дистрибуција” д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Ниш, у Нишу, у коме ће навести датум и време почетка радова, одговорно лице за извођење радова и контакт телефон.

- 2.3. Обавезује се инвеститор да уколико приликом извођења радова наиђе на подземне електроенергетске објекте, одмах обавести Службу за припрему и надзор одржавања „ЕПС Дистрибуција” д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Ниш, у Нишу.
- 2.4. У случају потребе за измештањем електроенергетских објеката морају се обезбедити алтернативне трасе и инфраструктурни коридори уз претходну сагласност „ЕПС Дистрибуција” д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Ниш. Трошкове постављања електроенергетског објекта на другу локацију, као и трошкове градње, у складу са чл. 217. Закона о енергетици („Сл.гласник РС” бр. 145/14), сноси инвеститор објекта због чије изградње се врши измештање.

3. Додатни услови за грађење објекта са образложењем:

- 3.1 Нема додатних услова.
4. Ови Услови имају важност 12 месеци, односно до истека рока важења локацијских услова издатих у складу са њима.
5. Ови Услови обавезују „ЕПС Дистрибуција” д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Ниш само уколико у целости, у истоветној и идентичној садржини чине саставни део локацијских услова.

Прилог: Ситуације на траси за извођење радова у PDF - формату.

С поштовањем,

Достављено:

1. Наслову
2. Служби за енергетику

Директор огранка

Драган Милентијевић, дипл. грађ. инж.