



МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
Немањина 22-26
Београд

ЦЕОП број: ROP-MSGI-15343-LOCH-2/2108
Деловодни број: 80.1.1.0.-D.08.02.-184408/1-2018
Наш знак и број: 80110 ЛБ, 39/12, 3666/18
Датум: 17.7.2018.

Услови за укрштање и паралелно вођење

(члан 8Б и 54 Закона о планирању и изградњи "Сл. гласник РС" бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 УС, 50/2013 УС, 98/13 УС, 132/14 и 145/14)

У вези са вашим захтевом бр. 39/12, 3666/18 од 25.6.2018. године, (ваш бр. 350-02-00214/2018-14 од 21.6.2018. године) за издавање Услови за укрштање и паралелно вођење у поступку издавања локацијских услова за изградњу стамбено пословног комплекса „K-Distrikt“ на катастарским парцелама бр. 54/2, 54/17 и 54/18 КО Стари град, инвеститора „Kalemegdan Development“ из Београда, улица Жоржа Клемансоа 19, обавештавамо вас следеће:

1. Постојеће стање електродистрибутивне мреже предметног подручја:

Увидом у податке службе за техничку документацију, као и изласком на терен, установљено је да се у непосредној близини предметног подручја или на њему налазе следећи електроенергетски објекти:

1.1. Објекти напонског нивоа 10 и 1 kV:

- Трансформаторске станице 10/0,4 kV
- Подземни водови 10 kV
- Подземни и надземни водови 1 kV

Прилог: Информације о постојећим електроенергетским објектима на предметном подручју према подацима службе за техничку документацију „ЕПС дистрибуција“ д.о.о.

2. Енергетски подаци из вашег захтева:

- Нема захтеване снаге

3. Услови у вези измештања и заштите постојећих електроенергетских објеката:

3.1. Објекти напонског нивоа 10 и 1 kV:

- Уколико се при извођењу радова на изградњи нових или реконструкцији постојећих објеката, угрожавају постојеће деонице 10 и 1 kV водова и уколико није могуће обезбедити прописима предвиђене сигурносне висине и растојања, водове је потребно изместити и заштитити.
- Приликом измештања ових водова водити рачуна о потребним међусобним растојањима и угловима при паралелном вођењу и укрштању са другим електроенергетским водовима и осталим подземним инсталацијама које се могу наћи у новој траси водова.

- У траси вода не смеју да се налазе објекти који би угрожавали електроенергетски вод или онемогућавали приступ воду.
- Постојеће стубове који се задржавају, статички проверити за нове силе затезања и углове скретања трасе и уколико не задовољавају предвидети нове стубове.
- Уколико је потребно измештање 10 и 1 kV кабловских водова користити проводнике одговарајућег типа и пресека у складу са важећим техничким прописима, препорукама и интерним стандардима „ЕПС Дистрибуција” д.о.о. Београд.
- Задржати све електричне везе између постојећих електроенергетских објеката чије је измештање потребно.
- Уколико се траса кабла нађе испод коловоза, водове заштитити постављањем у кабловску канализацију пречника Ø100 mm за кабловске водове 1 и 10 kV. За прелазак саобраћајнице обезбедити резерву у кабловицама и то за водове 10 kV 100% резерву, а за каблове 1 kV 50% резерву.
- Радове у близини каблова вршити ручно или механизацијом која не изазива оштећење изолације и оловног плашта. При извођењу радова заштитити постојеће водове од механичког оштећења. Потребно је да се у траси вода не налазе објекти који би угрожавали електроенергетски вод и онемогућавали приступ воду.
- Заштита од напона корака и додирна и заштитна мера од електричног удара треба да буде усаглашена са важећим прописима и препорукама из ове области и Интерним стандардима „ЕПС дистрибуције” д.о.о.
- Све потребне радове у вези са заштитом и измештањем наведених електроенергетских водова извести у складу са важећим техничким прописима и препорукама, као и Интерним стандардима „ЕПС дистрибуције” д.о.о.
- Уколико се угрожавају постојеће ТС 10/0,4 kV у оквиру предметног подручја потребно их је угасити, демонтирати и уклонити, а све 10 kV водове који су служили за напајање ових ТС прописно изместити ван подручја односно угасити у случају радијалног прикључка угрожених ТС.
- За објекте који се напајају из угрожених ТС 10/0,4 kV пре гашења ових ТС обезбедити адекватно напајање до тренутка њиховог уклањања.
- Извођење свих радова вршити уз присуство надлежних служби "ЕПС Дистрибуције" д.о.о. Београд.

4. Приближавање и укрштање енергетских каблова са трамвајском пругом:

- На местима укрштања кабловског вода са трамвајском пругом, кабл се полаже у бетонски или зидани канал односно у бетонску или пластичну цев увучену у хоризонтално избушен отвор насипа, тако да је могућа замена кабла без раскопавања доњег строја пруге;
- При укрштању са електрифицираном трамвајском пругом кабловске водове треба полагати само у цевима од непроводног материјала (керамичке или цеви од пластичних маса);
- Канале и цеви треба поставити тако да се кабл може изместити без раскопавања доњег строја железничке пруге;
- Кабловски вод мора да пролази најмање на 1m испод горње ивице трамвајских шина;
- Неукопане каблове на мостовима, у подвожњацима или пропустима треба заштитити од механичког оштећења;
- Положај кабловског вода на месту укрштања треба видљиво обележити ознакама од бетона или камена.

5. Остали услови:

- 5.1. Трошкове свих радова у вези са измештањем, заштитом или уклањањем постојећих електроенергетских објеката сносиће инвеститор.
- 5.2. Пројектна документација потребно је да садржи позитивна мишљења надлежних служби „ЕПС Дистрибуције“ д.о.о. Београд и за:
 - Трасу измештених водова 10 и 1 kV (приложити 3 ситуације);
- 5.3. Пројектну документацију доставити на мишљење надлежној служби „ЕПС дистрибуције“ д.о.о. Београд, Господар Јевремова 26-28 /II.
- 5.4. Пре почетка извођења радова на измештању, заштити или уклањању постојећих електроенергетских објеката, подносилац захтева је дужан да се обрати ради надзора над извођењем радова надлежним службама „ЕПС Дистрибуције“ и то:
 - Служби за припрему и надзор одржавања у огранку „Београд-центар“, ул. Топлице Милана бб (за радове на електроенергетским објектима напонског нивоа 10 и 1 kV).
- 5.5. Ови Услови имају важност 12 месеци уколико се у том периоду не прибаве локацијски услови. У супротном, важе све време важења локацијских услова, односно до истека важења грађевинске дозволе.

Доставити:

- подносиоцу захтева
- архиви

Прилог:

- профактура трошкова обраде захтева

**ОПЕРАТОР ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА
„ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА“ Д.О.О. БЕОГРАД
ПО ОВЛАШЋЕЊУ ДИРЕКТОРА**

Љубиша Крунић, дипл.инж.ел.

